１０．　処理水の水質検査（令和6年度）　※流域下水道へ放流

上段：採水日、下段：測定結果が得られた日　　採水場所：水処理施設放流口

分　析　項　目	単位	4月18日 5月7日	5月9日 5月15日	6月13日 6月21日	7月11日 7月24日									下水排除基準値
水素イオン	－	7.4(21℃)	7.3(21℃)	7.9(24℃)	7.4(24℃)									5を越え9未満
BOD(生物化学的酸素要求量)	mg/L	13.0	11.0	14.0	7.9									600
COD(化学的酸素要求量)	mg/L	29	32	26	18									—
SS(浮遊物質量)	mg/L	4	1	2	<1									600
カドミウム	mg/L	<0.0003	－	－	－									0.03
シアン	mg/L	不検出	－	－	－									1
有機燐化合物	mg/L	不検出	－	－	－									1
鉛	mg/L	<0.005	－	－	－									0.1
六価クロム	mg/L	<0.005	－	－	－									0.2
砒素	mg/L	<0.005	－	－	－									0.1
総水銀	mg/L	<0.0005	－	－	－									0.005
アルキル水銀	mg/L	不検出	－	－	－									検出されないこと
ＰＣＢ	mg/L	不検出	－	－	－									0.003
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	－	－									0.1
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	－	－	－									0.1
ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	－	－									0.2
四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	－	－									0.02
1・2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	－	－	－									0.04
1・1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	－	－	－									1
シス-1・2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	－	－									0.4
1・1・1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	－	－	－									3
1・1・2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	－	－	－									0.06
1・3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	－	－	－									0.02
チウラム	mg/L	<0.0006	－	－	－									0.06
シマジン	mg/L	<0.0003	－	－	－									0.03
チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	－	－									0.2
ベンゼン	mg/L	<0.001	－	－	－									0.1
セレン	mg/L	<0.002	－	－	－									0.1
ほう素及びその化合物	mg/L	0.88	－	－	－									230
アンモニア化合物	mg/L	28	－	－	－									380
フッ素	mg/L	0.11	－	－	－									15
1・4-ジオキサン	mg/L	0.013	－	－	－									0.5
ヘキサン抽出物質(鉱油類)	mg/L	<1	－	－	－									5
ヘキサン抽出物質(動植物)	mg/L	<1	－	－	－									30
フェノール類	mg/L	<0.5	－	－	－									5
銅	mg/L	0.01	－	－	－									3
亜鉛	mg/L	0.02	－	－	－									2
溶解性鉄	mg/L	0.07	－	－	－									10
溶解性マンガン	mg/L	0.009	－	－	－									10
クロム	mg/L	<0.005	－	－	－									2
燐	mg/L	<0.05	－	－	－									32
大腸菌群数（個）	個/mL	100	－	－	－									—
窒素	mg/L	31	35	30	24									240
沃素消費量	mg/L	11	－	－	－									220

１１．　地下水の水質検査（令和6年度）

上段：採水日、下段：測定結果が得られた日　　採水場所：水処理施設内井戸

分　析　項　目	単位	4月18日 5月7日	5月9日 5月15日	6月13日 6月21日	7月11日 7月24日									環境基準値
水素イオン	―	－	－	－	－									5.7を越え8.7未満
BOD(生物的酸素要求量)	mg/L	－	－	－	－									60
COD(化学的酸素要求量)	mg/L	－	－	－	－									90
SS(浮遊物質量)	mg/L	－	－	－	－									60
大腸菌群数	個/mL	－	－	－	－									3,000
カドミウム	mg/L	－	－	－	－									0.003
シアン	mg/L	－	－	－	－									不検出
有機燐化合物	mg/L	－	－	－	－									－
鉛	mg/L	－	－	－	－									0.01
六価クロム	mg/L	－	－	－	－									0.02
砒素	mg/L	－	－	－	－									0.01
総水銀	mg/L	－	－	－	－									0.0005
アルキル水銀	mg/L	－	－	－	－									不検出
ＰＣＢ	mg/L	－	－	－	－									不検出
トリクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－									0.01
テトラクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－									0.01
ジクロロメタン	mg/L	－	－	－	－									0.02
四塩化炭素	mg/L	－	－	－	－									0.002
1・2-ジクロロエタン	mg/L	－	－	－	－									0.004
1・1-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－									0.10
シス-1・2-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－									0.04
1・1・1-トリクロロエタン	mg/L	－	－	－	－									1
1・1・2-トリクロロエタン	mg/L	－	－	－	－									0.006
1・3-ジクロロプロペン	mg/L	－	－	－	－									0.002
チウラム	mg/L	－	－	－	－									0.006
シマジン	mg/L	－	－	－	－									0.003
チオベンカルブ	mg/L	－	－	－	－									0.02
ベンゼン	mg/L	－	－	－	－									0.01
セレン	mg/L	－	－	－	－									0.01
ほう素及びその化合物	mg/L	－	－	－	－									1
フッ素	mg/L	－	－	－	－									0.8
1・4-ジオキサン	mg/L	－	－	－	－									0.05
クロロエチレン	mg/L	－	－	－	－									0.002
電気伝導率	mS/m	84	110	75	66									－