

平成27年度 仲善クリーンセンター維持管理状況

項目	炉番号	項目/単位	規制基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
処分した一般廃棄物	1号炉	可燃ごみ	処理量 t	-	401.46	616.86	424.78	612.68	380.71	636.47	489.24	580.80	398.44	542.66		
	2号炉	可燃ごみ	処理量 t	-	401.05	654.51	437.52	639.88	406.22	676.84	531.74	612.33	413.73	568.93		
	計	可燃ごみ	処理量 t	-	802.51	1,271.37	862.30	1,252.56	786.93	1,313.31	1,020.98	1,193.13	812.17	1,111.59		
燃焼ガス連続測定結果 (連続記録計の月平均値です。詳細データは仲善クリーンセンターにおいて閲覧できます。) ※測定を行った位置は別表	1号炉	燃焼室中の燃焼ガスの温度	測定結果 °C	-	866	873	850	851	855	842	844	832	833	811		
		集じん器流入燃焼ガスの温度	測定結果 °C	-	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	
		排ガス中の一酸化炭素の濃度	測定結果 ppm	-	11.3	10.0	16.4	12.3	29.7	12.4	7.9	14.4	7.4	7.3		
	2号炉	燃焼室中の燃焼ガスの温度	測定結果 °C	-	858	866	842	848	860	839	840	811	819	821		
		集じん器流入燃焼ガスの温度	測定結果 °C	-	184	184	178	184	182	184	184	184	184	184	184	
		排ガス中の一酸化炭素の濃度	測定結果 ppm	-	7.7	5.6	11.6	9.5	12.8	12.8	12.8	8.1	9.2	9.2		
冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去	1・2号炉	冷却設備	実施日	-	2015/4/13~ 2015/4/16		2015/5/13~ 2015/6/18		2015/8/3~ 2015/8/6		2015/10/5~ 2015/10/8	2015/11/2	2015/12/28	2016/1/25~ 2016/1/28		
		排ガス処理設備	実施日	-	-	ろ過式集じん器の除じんは空気式自動洗浄装置により通常運転時毎日実施する。										
排ガス中のダイオキシン類の濃度 ※測定を行った位置は別表	1号炉	試料採取した年月日		-	-	-	-	-	-	2015/9/3	-	-	-	-		
		測定の結果の得られた年月日		-	-	-	-	-	-	2015/11/5	-	-	-	-	-	
		ダイオキシン類の濃度	測定結果 ng-TEQ/m <sup>3</sup>	10以下	-	-	-	-	-	0.0370	-	-	-	-	-	
	2号炉	試料採取した年月日		-	-	-	-	-	-	2015/9/3	-	-	-	-	-	
		測定の結果の得られた年月日		-	-	-	-	-	-	2015/11/5	-	-	-	-	-	
		ダイオキシン類の濃度	測定結果 ng-TEQ/m <sup>3</sup>	10以下	-	-	-	-	-	0.0250	-	-	-	-	-	
排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度 ※排ガスを採取した位置は別表	1号炉	試料採取した年月日		-	-	-	2015/5/7	-	-	-	-	-	2015/11/25	-	-	
		測定の結果の得られた年月日		-	-	-	2015/6/4	-	-	-	-	-	2015/12/8	-	-	
		硫酸酸化物排出量	測定結果 m <sup>3</sup> N/h	89.3以下	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-	0.02未満	-	-	
		硫酸酸化物(濃度)	測定結果 ppm	3,686以下	-	0.5未満	-	-	-	-	-	-	0.5未満	-	-	
		ばいじん(O <sub>2</sub> 12%換算値)	測定結果 g/m <sup>3</sup> N	0.25以下	-	0.003未満	-	-	-	-	-	-	0.003未満	-	-	
		塩化水素(O <sub>2</sub> 12%換算値)	測定結果 ppm	430以下	-	2.6	-	-	-	-	-	-	2.1	-	-	
		窒素酸化物(O <sub>2</sub> 12%換算値)	測定結果 ppm	250以下	-	66	-	-	-	-	-	-	99	-	-	
	2号炉	試料採取した年月日		-	-	-	2015/5/7	-	-	-	-	-	2015/11/25	-	-	
		測定の結果の得られた年月日		-	-	-	2015/6/4	-	-	-	-	-	2015/12/8	-	-	
		硫酸酸化物排出量	測定結果 m <sup>3</sup> N/h	89.3以下	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-	0.02未満	-	-	
		硫酸酸化物(濃度)	測定結果 ppm	3,686以下	-	0.5未満	-	-	-	-	-	-	0.5未満	-	-	
		ばいじん(O <sub>2</sub> 12%換算値)	測定結果 g/m <sup>3</sup> N	0.25以下	-	0.003未満	-	-	-	-	-	-	0.003未満	-	-	
		塩化水素(O <sub>2</sub> 12%換算値)	測定結果 ppm	430以下	-	3.3	-	-	-	-	-	-	2.0	-	-	
		窒素酸化物(O <sub>2</sub> 12%換算値)	測定結果 ppm	250以下	-	110	-	-	-	-	-	-	120	-	-	

I