資料(3)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定結果を得られた年月日及び測定の結果

（１号炉）

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
測定年月日	最大 ℃	最少 ℃	平均 ℃	最大 ℃	最少 ℃	平均 ℃	最大 ppm	最少 ppm	平均 ppm
20/12/1 火	929	774	853	190	182	185	33.13	7.63	16.67
12/2 水	930	827	865	188	181	185	39.63	7.75	20.64
12/3 木	938	790	858	188	181	185	24.75	6.38	9.32
12/4 金									
12/5 土									
12/6 日									
12/7 月									
12/8 火	917	809	868	189	179	185	16.38	7.25	10.78
12/9 水	924	834	889	188	181	184	26.25	6.00	14.07
12/10 木	937	815	886	190	182	185	38.88	7.25	16.10
12/11 金									
12/12 土									
12/13 日									
12/14 月									
12/15 火	902	818	859	187	182	185	116.88	8.88	38.71
12/16 水	915	827	872	188	181	185	30.50	7.63	15.64
12/17 木	920	833	868	188	179	185	51.00	9.50	25.10
12/18 金	931	806	882	188	183	186	233.00	9.50	87.43
12/19 土									
12/20 日									
12/21 月									
12/22 火	930	783	847	192	180	185	65.00	8.50	26.23
12/23 水	932	838	883	188	181	185	84.38	12.50	35.51
12/24 木	956	812	869	190	181	185	52.50	10.63	21.43
12/25 金									
12/26 土									
12/27 日									
12/28 月									
12/29 火	949	810	887	191	180	185	148.77	19.13	66.28
12/30 水									
12/31 木									

(※1)規則第4条の5第1項第2号ト・・・・・燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2)規則第4条の5第1項第2号リ・・・・・集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3)規則第4条の5第1項第2号ヲ・・・・・煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

※ 　　部分は立ち上げ及び立ち下げ日　　部分は操業停止

資料(3)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定結果を得られた年月日及び測定の結果

(2 号 炉)

測 定 項 目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
測定年月日	最大 ℃	最少 ℃	平均 ℃	最大 ℃	最少 ℃	平均 ℃	最大 ppm	最少 ppm	平均 ppm
20/12/1 火	855	827	838	189	182	185	9.13	6.13	7.75
12/2 水	944	823	856	188	184	185	7.50	6.00	6.65
12/3 木	940	827	858	188	182	186	8.13	5.50	7.25
12/4 金									
12/5 土									
12/6 日									
12/7 月									
12/8 火	941	826	862	189	180	185	9.75	5.63	7.20
12/9 水	943	828	872	187	183	185	8.75	5.88	7.01
12/10 木	986	836	873	190	182	185	10.88	6.00	7.68
12/11 金									
12/12 土									
12/13 日									
12/14 月									
12/15 火	884	826	847	188	181	185	10.50	7.13	8.10
12/16 水	946	830	868	188	182	185	7.25	5.00	6.28
12/17 木	922	825	860	188	182	186	9.38	5.25	6.77
12/18 金	925	831	873	189	184	186	8.25	5.00	6.91
12/19 土									
12/20 日									
12/21 月									
12/22 火	897	824	847	190	180	186	8.38	5.88	7.17
12/23 水	926	828	871	190	181	185	7.13	3.88	5.93
12/24 木	931	827	871	190	183	186	8.38	4.63	6.10
12/25 金									
12/26 土									
12/27 日									
12/28 月									
12/29 火	956	824	886	189	182	185	7.25	3.88	5.35
12/30 水									
12/31 木									

(※1)規則第4条の5第1項第2号ト・・・・・燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2)規則第4条の5第1項第2号リ・・・・・集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3)規則第4条の5第1項第2号ヲ・・・・・煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

※ 部分は立ち上げ及び立ち下げ日　　部分は操業停止