

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定結果を得られた年月日及び測定の結果  
(1号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)			
	測定年月日	最大 ℃	最少 ℃	平均 ℃	最大 ℃	最少 ℃	平均 ℃	最大 ppm	最少 ppm	平均 ppm
21/7/1	木									
7/2	金									
7/3	土									
7/4	日									
7/5	月									
7/6	火	961	825	907	189	182	184	38.13	6.25	10.79
7/7	水	940	864	911	188	182	185	16.75	6.5	8.23
7/8	木	970	866	915	187	182	184	9.38	6	7.21
7/9	金	933	828	899	187	182	184	10.13	6.13	6.97
7/10	土									
7/11	日									
7/12	月									
7/13	火	938	829	889	187	181	184	7.75	5.63	6.35
7/14	水	968	840	901	188	182	185	11.88	6.13	7.61
7/15	木	964	833	910	187	182	185	8	5.50	6.35
7/16	金	938	855	897	187	182	185	7.38	5.13	6.06
7/17	土									
7/18	日									
7/19	月									
7/20	火	949	864	911	188	182	185	11	5.75	7.46
7/21	水	962	847	905	187	182	185	11.5	5.75	6.95
7/22	木	953	852	911	195	181	185	15	5.75	8.52
7/23	金									
7/24	土									
7/25	日									
7/26	月									
7/27	火	949	832	898	187	169	184	12.13	5.63	8.06
7/28	水	953	837	909	188	182	185	12.13	5.13	7.14
7/29	木	961	836	906	189	183	185	21.88	4.63	7.67
7/30	金									
7/31	土									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

※  部分は立ち上げ及び立ち下げ日

部分は操業停止

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定結果を得られた年月日及び測定の結果  
(2号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)			
	測定年月日	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 ppm	最少 ppm	平均 ppm
21/7/1	木	921	833	861	188	182	185	10.63	6.38	7.87
7/2	金									
7/3	土									
7/4	日									
7/5	月									
7/6	火	952	844	879	192	184	186	10.13	6.63	7.82
7/7	水	969	839	895	188	183	186	12.75	6.25	7.86
7/8	木	965	846	881	188	183	185	9.25	6.38	7.58
7/9	金	929	843	869	191	182	186	8.88	6.50	7.74
7/10	土									
7/11	日									
7/12	月									
7/13	火	911	833	863	191	182	185	8.75	7.13	7.77
7/14	水	924	836	874	189	183	185	9.50	5.63	7.35
7/15	木	974	838	882	189	183	185	8.38	5.75	7.03
7/16	金	964	841	897	193	183	186	8.63	5.75	7.07
7/17	土									
7/18	日									
7/19	月									
7/20	火									
7/21	水									
7/22	木									
7/23	金									
7/24	土									
7/25	日									
7/26	月									
7/27	火									
7/28	水	951	843	888	190	182	185	10.13	6.75	7.86
7/29	木	1,016	833	896	188	183	185	8.25	5.88	6.93
7/30	金									
7/31	土									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

※  部分は立ち上げ及び立ち下げ日

部分は操業停止