

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定結果を得られた年月日及び測定の結果  
(1号炉)

測定年月日	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)			
	最大 ℃	最少 ℃	平均 ℃	最大 ℃	最少 ℃	平均 ℃	最大 ppm	最少 ppm	平均 ppm	
21/10/1	金	938	834	893	194	173	184	8.38	5.75	6.65
10/2	土									
10/3	日									
10/4	月									
10/5	火	940	843	893	188	182	185	8.13	5.63	7.13
10/6	水	929	849	897	187	182	185	9.25	6.25	7.80
10/7	木	950	862	905	187	183	185	10.5	6.38	8.18
10/8	金	937	827	897	192	181	185	10.13	6.13	7.55
10/9	土									
10/10	日									
10/11	月									
10/12	火	962	858	901	173	168	170	19.88	6.38	8.14
10/13	水	940	842	905	188	182	185	9.25	5.75	6.96
10/14	木	926	848	892	186	182	185	8.75	5.88	7.16
10/15	金	938	822	878	188	178	185	13.63	6.88	9.29
10/16	土									
10/17	日									
10/18	月									
10/19	火	917	832	866	188	181	184	8.63	6.38	7.69
10/20	水	944	827	876	187	182	184	9.5	6.75	7.96
10/21	木	944	817	863	188	183	185	11.75	6.63	8.84
10/22	金	900	835	863	190	180	185	10.25	6.13	8.06
10/23	土									
10/24	日									
10/25	月									
10/26	火	925	824	857	189	181	185	9.25	6.13	7.14
10/27	水	939	849	878	188	183	185	13.25	6	8.10
10/28	木	946	810	874	190	181	185	10.88	5.13	6.99
10/29	金	934	820	883	188	182	185	12.75	5.25	7.72
10/30	土									
10/31	日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

※  部分は立ち上げ及び立ち下げ日

部分は操業停止

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定結果を得られた年月日及び測定の結果  
(2号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)			
	測定年月日	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 ppm	最少 ppm	平均 ppm
21/10/1	金	956	844	881	189	183	185	9.5	6.63	8.12
10/2	土									
10/3	日									
10/4	月									
10/5	火	935	850	884	191	184	186	11.38	6.88	8.33
10/6	水	927	845	878	190	182	185	10.00	6.88	8.03
10/7	木	938	842	880	189	181	185	11.38	7.13	8.82
10/8	金	930	843	872	189	182	185	10.63	7.25	8.00
10/9	土									
10/10	日									
10/11	月									
10/12	火	938	848	881	188	182	185	8.50	6.13	7.25
10/13	水	944	833	882	189	184	186	8.00	6.13	6.89
10/14	木	939	840	875	188	182	185	9.63	6.13	7.77
10/15	金	917	834	874	189	181	185	9.15	6.50	7.54
10/16	土									
10/17	日									
10/18	月									
10/19	火	882	835	852	190	183	185	9.38	6.75	7.82
10/20	水	928	839	876	188	182	185	10.63	6.38	7.78
10/21	木	977	841	875	192	181	185	10.13	6.25	8.10
10/22	金	934	840	863	188	181	185	10.88	6.25	8.00
10/23	土									
10/24	日									
10/25	月									
10/26	火	908	834	863	192	181	185	9.75	5.75	7.18
10/27	水	938	820	876	188	181	185	11.88	6.75	8.42
10/28	木	963	841	869	189	182	185	10.13	5.63	7.29
10/29	金	941	840	882	189	180	185	10.63	6.38	8.50
10/30	土									
10/31	日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

※  部分は立ち上げ及び立ち下げ日

部分は操業停止