

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定結果の得られた年月日及び測定の結果



## (1号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)			
	測定年月日	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 ppm	最少 ppm	平均 ppm
R5/5/1	月									
5/2	火	934	844	879	186	184	185	49	8	24
5/3	水	915	839	875	187	184	185	43	9	19
5/4	木	939	840	870	186	184	185	29	11	18
5/5	金									
5/6	土									
5/7	日									
5/8	月									
5/9	火	887	813	862	186	184	185	47	11	27
5/10	水	881	844	861	186	184	185	55	7	20
5/11	木	927	847	875	186	184	185	44	11	24
5/12	金									
5/13	土									
5/14	日									
5/15	月									
5/16	火	904	834	864	186	184	185	31	8	15
5/17	水	883	856	868	186	184	185	43	10	25
5/18	木	897	862	874	186	184	185	49	9	24
5/19	金									
5/20	土									
5/21	日									
5/22	月									
5/23	火	877	843	861	186	184	185	52	10	29
5/24	水	876	844	858	186	184	185	43	9	23
5/25	木	898	826	858	186	184	185	53	10	29
5/26	金									
5/27	土									
5/28	日									
5/29	月									
5/30	火	878	826	861	186	184	185	52	14	32
5/31	水	922	855	883	186	184	185	48	9	22

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

※  部分は立ち上げ及び立ち下げ日 部分は休日 部分は保守点検等による操業停止

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定結果を得られた年月日及び測定の結果



## (2号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)			
	測定年月日	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 ppm	最少 ppm	平均 ppm
R5/5/1	月									
5/2	火	953	858	898	186	185	186	14	9	11
5/3	水	936	846	884	186	185	186	16	9	12
5/4	木	960	801	895	186	185	186	36	8	14
5/5	金									
5/6	土									
5/7	日									
5/8	月									
5/9	火	942	856	889	186	185	186	14	10	12
5/10	水	903	847	875	186	185	186	14	11	13
5/11	木	940	831	890	186	185	186	19	10	12
5/12	金									
5/13	土									
5/14	日									
5/15	月									
5/16	火	912	850	876	186	185	186	14	10	12
5/17	水	926	833	878	186	185	186	14	9	11
5/18	木	944	852	904	186	185	186	13	7	10
5/19	金									
5/20	土									
5/21	日									
5/22	月									
5/23	火									
5/24	水									
5/25	木									
5/26	金									
5/27	土									
5/28	日									
5/29	月									
5/30	火	940	856	892	186	185	186	12	9	11
5/31	水	941	866	896	186	185	186	14	8	10

(※1)規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2)規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3)規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

※  部分は立ち上げ及び立ち下げ日 部分は休日 部分は保守点検等による操業停止