

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定結果の得られた年月日及び測定の結果



(1号炉)

測定項目 測定年月日	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 ppm	最少 ppm	平均 ppm
R5/8/1 火	890	866	873	186	184	185	51	11	32
8/2 水	907	854	872	186	184	185	40	8	22
8/3 木	882	834	862	186	184	185	40	9	17
8/4 金									
8/5 土									
8/6 日									
8/7 月									
8/8 火	886	852	868	186	184	185	76	11	31
8/9 水	871	854	866	186	185	185	55	10	28
8/10 木									
8/11 金									
8/12 土									
8/13 日									
8/14 月									
8/15 火	889	855	876	186	184	185	85	10	35
8/16 水	890	859	872	186	184	185	66	11	28
8/17 木	884	858	870	186	184	185	53	15	34
8/18 金									
8/19 土									
8/20 日									
8/21 月									
8/22 火	879	842	863	186	184	185	59	14	29
8/23 水	878	836	858	186	184	185	89	13	32
8/24 木	896	815	859	187	183	185	53	10	18
8/25 金									
8/26 土									
8/27 日									
8/28 月									
8/29 火									
8/30 水									
8/31 木									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

※  部分は立ち上げ及び立ち下げ日 部分は休日 部分は保守点検等による操業停止

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定結果を得られた年月日及び測定の結果



(2号炉)

測定項目 測定年月日	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 ppm	最少 ppm	平均 ppm
R5/8/1 火	901	859	872	187	185	186	15	8	10
8/2 水	917	859	879	186	184	186	11	8	10
8/3 木	895	852	869	187	185	186	13	9	11
8/4 金									
8/5 土									
8/6 日									
8/7 月									
8/8 火	909	862	877	186	185	185	12	7	9
8/9 水	929	864	887	186	185	186	12	7	10
8/10 木									
8/11 金									
8/12 土									
8/13 日									
8/14 月									
8/15 火	937	808	860	186	185	185	13	7	9
8/16 水	933	859	899	186	185	185	19	7	11
8/17 木	916	862	883	186	185	185	19	7	12
8/18 金									
8/19 土									
8/20 日									
8/21 月									
8/22 火	910	862	884	186	185	186	12	8	10
8/23 水	909	860	880	185	184	184	12	8	10
8/24 木	895	832	869	187	185	185	12	9	11
8/25 金									
8/26 土									
8/27 日									
8/28 月									
8/29 火									
8/30 水									
8/31 木									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

※  部分は立ち上げ及び立ち下げ日 部分は操業停止 部分は保守点検等による操業停止