

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定結果の得られた年月日及び測定の結果



(1号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)			
	測定年月日	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 ppm	最少 ppm	平均 ppm
R5/10/1 日										
10/2 月										
10/3 火	892	826	856	186	184	185	114	13	40	
10/4 水	919	833	864	186	184	185	100	17	42	
10/5 木	917	835	872	186	184	185	121	17	43	
10/6 金	909	836	866	185	184	185	51	16	32	
10/7 土										
10/8 日										
10/9 月										
10/10 火	940	835	874	186	184	185	61	10	34	
10/11 水	855	812	842	186	184	185	104	11	38	
10/12 木	857	822	843	187	184	185	68	11	33	
10/13 金										
10/14 土										
10/15 日										
10/16 月										
10/17 火										
10/18 水	906	807	856	186	184	185	50	13	33	
10/19 木	849	830	835	186	184	185	60	10	27	
10/20 金										
10/21 土										
10/22 日										
10/23 月										
10/24 火	859	827	837	186	184	185	78	20	40	
10/25 水	854	825	833	186	184	185	47	14	25	
10/26 木	843	827	835	186	184	185	69	13	30	
10/27 金										
10/28 土										
10/29 日										
10/30 月										
10/31 火	853	827	834	186	184	185	59	16	34	

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

※  部分は立ち上げ及び立ち下げ日 部分は休日 部分は保守点検等による操業停止

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定結果を得られた年月日及び測定の結果



(2号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)			
	測定年月日	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 ppm	最少 ppm	平均 ppm
R5/10/1 日										
10/2 月										
10/3 火	882	803	841	186	185	186	12	9	10	
10/4 水	935	815	876	187	185	186	13	10	11	
10/5 木	912	844	874	186	185	186	12	9	11	
10/6 金	898	852	865	187	185	186	17	8	11	
10/7 土										
10/8 日										
10/9 月										
10/10 火	891	859	867	186	185	185	12	9	11	
10/11 水	898	825	867	186	185	186	16	9	11	
10/12 木	892	857	868	186	185	186	12	9	10	
10/13 金										
10/14 土										
10/15 日										
10/16 月										
10/17 火										
10/18 水	916	863	878	186	185	186	11	8	10	
10/19 木	915	860	873	186	184	186	14	9	11	
10/20 金										
10/21 土										
10/22 日										
10/23 月										
10/24 火	936	874	899	186	185	186	12	8	10	
10/25 水	914	837	880	187	185	186	12	10	11	
10/26 木	920	856	890	186	185	186	13	9	11	
10/27 金										
10/28 土										
10/29 日										
10/30 月										
10/31 火	914	850	875	186	185	186	16	10	12	

(※1)規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2)規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3)規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

※  部分は立ち上げ及び立ち下げ日 部分は操業停止 部分は保守点検等による操業停止