

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定結果の得られた年月日及び測定の結果



(1号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	測定年月日	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 ppm	最少 ppm
R5/12/1 金	856	811	840	185	184	185	77	15	37
12/2 土									
12/3 日									
12/4 月									
12/5 火									
12/6 水	895	855	869	185	183	185	69	15	33
12/7 木	927	862	883	185	184	185	15	9	11
12/8 金	915	859	874	185	184	185	43	9	23
12/9 土									
12/10 日									
12/11 月									
12/12 火	922	820	869	185	184	185	75	14	35
12/13 水	882	819	863	185	183	184	58	13	30
12/14 木	917	849	873	185	184	184	82	13	40
12/15 金	889	831	860	185	180	184	124	14	38
12/16 土									
12/17 日									
12/18 月									
12/19 火	906	847	868	185	184	185	56	13	28
12/20 水	919	855	880	185	183	184	49	17	30
12/21 木	891	839	867	185	183	184	55	14	30
12/22 金									
12/23 土									
12/24 日									
12/25 月									
12/26 火	909	849	869	185	179	184	82	13	34
12/27 水	890	838	868	185	184	185	66	12	28
12/28 木	902	867	881	185	181	184	53	10	28
12/29 金									
12/30 土									
12/31 日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

※  部分は立ち上げ及び立ち下げ日 部分は休日 部分は保守点検等による操業停止

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定結果を得られた年月日及び測定の結果



(2号炉)

測定項目 測定年月日	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 ppm	最少 ppm	平均 ppm
R5/12/1 金	905	854	868	185	180	184	14	7	11
12/2 土									
12/3 日									
12/4 月									
12/5 火									
12/6 水	907	863	876	185	181	184	14	9	11
12/7 木	922	866	887	185	184	185	15	9	11
12/8 金	920	859	885	185	179	184	18	8	11
12/9 土									
12/10 日									
12/11 月									
12/12 火	917	864	884	185	184	185	15	9	11
12/13 水	903	861	878	185	184	185	13	9	11
12/14 木	930	865	892	185	183	185	13	7	9
12/15 金	907	831	875	185	184	184	14	7	9
12/16 土									
12/17 日									
12/18 月									
12/19 火	920	884	906	185	180	183	12	9	11
12/20 水	931	874	903	185	176	182	13	9	11
12/21 木	923	873	902	184	175	181	15	10	12
12/22 金									
12/23 土									
12/24 日									
12/25 月									
12/26 火	911	861	875	185	179	184	13	7	10
12/27 水	891	858	867	185	175	182	12	9	11
12/28 木	922	863	889	185	181	184	11	9	10
12/29 金									
12/30 土									
12/31 日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

※  部分は立ち上げ及び立ち下げ日 部分は操業停止 部分は保守点検等による操業停止