

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定結果の得られた年月日及び測定の結果



(1号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)			
	測定年月日	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 ppm	最少 ppm	平均 ppm
R6/1/1 月										
1/2 火										
1/3 水										
1/4 木	874	831	866	185	180	183	90	13	35	
1/5 金										
1/6 土										
1/7 日										
1/8 月										
1/9 火	885	846	867	185	180	184	67	30	10	
1/10 水	878	825	864	185	167	182	66	9	34	
1/11 木	875	832	862	185	183	184	89	13	35	
1/12 金	870	847	863	185	184	185	69	9	29	
1/13 土										
1/14 日										
1/15 月										
1/16 火	874	838	860	185	183	184	60	12	27	
1/17 水	874	835	859	185	179	183	83	9	31	
1/18 木	887	843	868	185	181	184	76	12	32	
1/19 金	883	840	864	185	181	184	71	9	27	
1/20 土										
1/21 日										
1/22 月										
1/23 火	872	830	856	185	176	183	59	10	27	
1/24 水	951	842	884	185	182	184	67	10	33	
1/25 木	955	854	906	185	182	184	90	9	30	
1/26 金	876	814	859	185	183	184	45	11	26	
1/27 土										
1/28 日										
1/29 月										
1/30 火	869	825	858	185	175	182	49	9	25	
1/31 水	867	842	859	184	175	180	40	8	19	

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

※  部分は立ち上げ及び立ち下げ日 部分は休日 部分は保守点検等による操業停止

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定結果を得られた年月日及び測定の結果



(2号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)			
	測定年月日	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 ppm	最少 ppm	平均 ppm
R6/1/1 月										
1/2 火										
1/3 水										
1/4 木	922	860	884	185	178	184	24	8	11	
1/5 金										
1/6 土										
1/7 日										
1/8 月										
1/9 火	902	861	875	185	183	184	13	10	11	
1/10 水	926	861	893	185	178	184	13	9	11	
1/11 木	924	863	895	185	182	184	13	9	10	
1/12 金	919	861	888	185	184	185	14	9	11	
1/13 土										
1/14 日										
1/15 月										
1/16 火	887	860	868	185	176	183	12	9	10	
1/17 水	895	859	869	185	173	180	13	8	10	
1/18 木	911	866	886	185	182	184	13	8	10	
1/19 金	921	863	885	185	184	185	13	8	11	
1/20 土										
1/21 日										
1/22 月										
1/23 火	875	860	865	185	177	182	12	9	11	
1/24 水	931	863	882	185	184	185	20	9	12	
1/25 木	935	838	879	185	179	184	15	8	10	
1/26 金	892	825	860	185	182	184	69	7	14	
1/27 土										
1/28 日										
1/29 月										
1/30 火	895	879	883	185	175	181	23	6	10	
1/31 水	888	857	879	182	157	174	11	8	9	

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

※  部分は立ち上げ及び立ち下げ日 部分は操業停止 部分は保守点検等による操業停止