

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定結果の得られた年月日及び測定の結果



(1号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)			
	測定年月日	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 ppm	最少 ppm	平均 ppm
R6/5/1	水	860	836	853	185	184	184	80	11	28
5/2	木									
5/3	金									
5/4	土									
5/5	日									
5/6	月									
5/7	火									
5/8	水									
5/9	木									
5/10	金									
5/11	土									
5/12	日									
5/13	月									
5/14	火	868	851	857	185	184	185	73	10	28
5/15	水	860	851	855	185	184	185	62	10	27
5/16	木	870	840	856	185	184	185	94	15	38
5/17	金									
5/18	土									
5/19	日									
5/20	月									
5/21	火	873	821	851	185	184	185	80	8	28
5/22	水	865	831	849	185	184	185	94	8	36
5/23	木	860	811	846	185	184	185	110	12	39
5/24	金	855	833	844	185	184	185	75	10	33
5/25	土									
5/26	日									
5/27	月									
5/28	火	866	853	857	185	184	185	58	18	34
5/29	水	864	846	855	185	184	185	74	16	37
5/30	木	863	832	850	185	184	185	70	19	43
5/31	金									

(※1)規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2)規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3)規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

※  部分は立ち上げ及び立ち下げ日 部分は休日 部分は保守点検等による操業停止

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定結果を得られた年月日及び測定の結果



(2号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)			
	測定年月日	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 ppm	最少 ppm	平均 ppm
R6/5/1	水	907	875	888	185	183	185	25	10	12
5/2	木									
5/3	金									
5/4	土									
5/5	日									
5/6	月									
5/7	火									
5/8	水									
5/9	木									
5/10	金									
5/11	土									
5/12	日									
5/13	月									
5/14	火	920	880	890	185	184	185	38	9	14
5/15	水	927	864	892	185	183	185	20	9	12
5/16	木	913	860	881	185	184	185	23	10	13
5/17	金									
5/18	土									
5/19	日									
5/20	月									
5/21	火	907	857	877	185	184	185	22	10	13
5/22	水	913	856	877	185	184	185	24	9	12
5/23	木	907	860	887	185	184	185	22	9	13
5/24	金	907	859	878	185	184	185	13	9	11
5/25	土									
5/26	日									
5/27	月									
5/28	火	914	855	872	185	184	185	15	9	11
5/29	水	917	863	881	185	184	185	23	10	13
5/30	木	913	857	874	185	184	185	31	9	13
5/31	金									

(※1)規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2)規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3)規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

※  部分は立ち上げ及び立ち下げ日 部分は操業停止 部分は保守点検等による操業停止