

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定結果の得られた年月日及び測定の結果

(1号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)			
	測定年月日	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 ppm	最少 ppm	平均 ppm
R7/9/1 月										
9/2 火	857	841	851	188	182	185	65	13	32	
9/3 水	855	795	844	189	180	185	91	10	41	
9/4 木	858	822	846	189	180	185	65	13	37	
9/5 金	855	813	842	188	179	185	65	10	29	
9/6 土										
9/7 日										
9/8 月										
9/9 火	851	826	843	188	182	185	63	9	30	
9/10 水	850	827	841	188	182	185	64	16	40	
9/11 木	851	818	839	189	182	185	77	11	29	
9/12 金	857	825	843	187	183	185	88	15	37	
9/13 土										
9/14 日										
9/15 月										
9/16 火	860	825	844	187	182	185	71	13	40	
9/17 水	860	822	843	188	183	185	89	18	43	
9/18 木	862	803	843	189	182	185	74	11	44	
9/19 金	868	825	853	189	182	185	74	11	32	
9/20 土										
9/21 日										
9/22 月										
9/23 火	865	814	849	192	183	187	63	10	29	
9/24 水	864	828	853	191	182	187	65	9	36	
9/25 木	861	822	850	188	182	185	52	12	32	
9/26 金										
9/27 土										
9/28 日										
9/29 月										
9/30 火	862	837	852	188	182	185	56	10	22	

(※1)規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2)規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3)規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

※  部分は立ち上げ及び立ち下げ日

 部分は休日

 部分は保守点検等による操業停止

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定結果を得られた年月日及び測定の結果
(2号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)			
	測定年月日	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 ppm	最少 ppm	平均 ppm
R7/9/1 月										
9/2 火	868	854	857	189	183	185	11	8	9	
9/3 水	859	843	851	191	182	185	22	8	10	
9/4 木	864	839	848	189	180	185	24	8	12	
9/5 金	852	836	845	193	180	185	22	8	11	
9/6 土										
9/7 日										
9/8 月										
9/9 火	856	844	847	187	182	185	22	9	11	
9/10 水	851	844	847	187	183	185	17	9	11	
9/11 木	849	843	846	188	182	185	22	9	11	
9/12 金	858	844	847	190	183	185	23	8	10	
9/13 土										
9/14 日										
9/15 月										
9/16 火	855	840	847	189	180	185	62	8	15	
9/17 水	854	844	847	187	181	185	17	8	11	
9/18 木	854	837	846	190	181	185	18	9	11	
9/19 金	850	844	847	188	184	185	13	8	10	
9/20 土										
9/21 日										
9/22 月										
9/23 火	857	845	854	187	183	185	13	10	11	
9/24 水	860	853	856	187	183	185	17	9	11	
9/25 木	861	852	856	188	182	185	23	9	11	
9/26 金										
9/27 土										
9/28 日										
9/29 月										
9/30 火	857	849	854	187	183	185	14	10	11	

(※1)規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2)規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3)規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

※  部分は立ち上げ及び立ち下げ日

 部分は操業停止

 部分は保守点検等による操業停止