

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定結果の得られた年月日及び測定の結果



(1号炉)

測定項目 測定年月日	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 ppm	最少 ppm	平均 ppm
R6/8/1 木	862	816	847	185	184	185	51	10	28
8/2 金	963	843	850	185	184	185	54	18	32
8/3 土	855	845	849	185	184	185	36	18	29
8/4 日	857	827	844	185	184	185	41	16	30
8/5 月	849	810	836	185	184	185	53	12	32
8/6 火	849	815	840	185	183	185	47	16	30
8/7 水	848	807	840	185	184	185	56	21	39
8/8 木	852	831	842	185	184	185	58	20	35
8/9 金	866	805	846	185	183	185	101	9	39
8/10 土	860	845	850	185	184	185	78	20	40
8/11 日	869	831	854	185	184	185	58	10	32
8/12 月	854	821	843	185	184	185	84	10	32
8/13 火	852	817	842	185	184	185	90	10	41
8/14 水	852	836	845	185	184	185	90	12	36
8/15 木	850	830	843	185	184	185	67	16	39
8/16 金	854	824	841	185	184	185	83	10	40
8/17 土	859	830	844	185	183	184	75	8	33
8/18 日	848	826	843	185	184	185	85	10	35
8/19 月	850	815	841	185	184	184	84	13	38
8/20 火	875	812	850	185	184	185	68	7	29
8/21 水	852	837	845	185	184	185	67	9	25
8/22 木	856	813	845	185	184	185	89	11	36
8/23 金									
8/24 土									
8/25 日									
8/26 月									
8/27 火	860	842	852	185	184	185	56	9	30
8/28 水	858	829	846	185	184	185	67	9	24
8/29 木	852	817	841	185	184	184	64	11	27
8/30 金									
8/31 土									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

※  部分は立ち上げ及び立ち下げ日 部分は休日 部分は保守点検等による操業停止

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定結果を得られた年月日及び測定の結果



(2号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)			
	測定年月日	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 ppm	最少 ppm	平均 ppm
R6/8/1	木	927	857	886	185	184	185	12	9	11
8/2	金	911	861	886	185	184	185	17	9	12
8/3	土	926	872	898	185	184	185	12	8	9
8/4	日	912	854	882	185	184	185	12	9	11
8/5	月	927	851	882	185	184	185	12	9	10
8/6	火	880	856	866	185	184	185	21	11	15
8/7	水	918	862	890	185	184	185	17	9	12
8/8	木	920	855	876	185	184	185	18	10	13
8/9	金	908	856	882	185	184	185	12	7	9
8/10	土	927	856	882	185	184	185	16	8	10
8/11	日	919	866	900	185	184	185	11	7	9
8/12	月									
8/13	火									
8/14	水	924	859	892	185	184	185	20	7	9
8/15	木	933	857	884	185	184	185	21	8	10
8/16	金	908	855	878	185	184	185	19	9	12
8/17	土	909	833	875	185	182	184	19	7	10
8/18	日	912	819	876	185	180	185	13	7	9
8/19	月	905	855	875	185	184	185	12	7	9
8/20	火	901	855	869	185	184	185	12	8	9
8/21	水	906	856	872	185	184	185	18	7	9
8/22	木	912	856	879	185	184	185	14	8	9
8/23	金									
8/24	土									
8/25	日									
8/26	月									
8/27	火	915	859	881	185	184	185	21	8	11
8/28	水	913	857	869	185	183	185	14	7	9
8/29	木	929	858	895	185	184	185	12	7	9
8/30	金									
8/31	土									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

※  部分は立ち上げ及び立ち下げ日 部分は操業停止 部分は保守点検等による操業停止