

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定結果の得られた年月日及び測定の結果

(1号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)			
	測定年月日	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 ppm	最少 ppm	平均 ppm
R6/12/1 日										
12/2 月										
12/3 火	958	813	887	188	181	185	65	13	31	
12/4 水	852	832	845	187	183	185	59	14	35	
12/5 木	879	842	857	189	179	185	77	8	35	
12/6 金										
12/7 土										
12/8 日										
12/9 月										
12/10 火	877	855	867	189	180	185	64	9	27	
12/11 水										
12/12 木	874	855	864	189	180	185	69	11	33	
12/13 金	868	846	861	188	182	185	53	16	34	
12/14 土										
12/15 日										
12/16 月										
12/17 火	869	855	864	187	182	185	70	14	39	
12/18 水	877	861	866	188	183	185	67	18	40	
12/19 木	894	857	871	188	182	185	72	15	39	
12/20 金	866	846	855	187	182	185	66	13	39	
12/21 土										
12/22 日										
12/23 月										
12/24 火	874	842	859	189	181	185	75	15	44	
12/25 水	866	850	859	189	182	185	103	20	45	
12/26 木	865	836	855	189	181	185	82	31	52	
12/27 金	859	835	852	188	182	185	69	19	41	
12/28 土										
12/29 日										
12/30 月										
12/31 火										

(※1)規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2)規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3)規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

※  部分は立ち上げ及び立ち下げ日 部分は休日 部分は保守点検等による操業停止

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定結果を得られた年月日及び測定の結果

(2号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)			
	測定年月日	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 ppm	最少 ppm	平均 ppm
R6/12/1 日										
12/2 月										
12/3 火	896	862	874	188	181	185	12	8	10	
12/4 水	907	860	878	189	180	186	11	8	10	
12/5 木	913	859	875	191	180	185	13	9	10	
12/6 金										
12/7 土										
12/8 日										
12/9 月										
12/10 火	896	859	870	191	182	186	13	8	10	
12/11 水										
12/12 木	883	857	867	191	177	185	14	8	11	
12/13 金	887	860	866	195	176	185	13	8	10	
12/14 土										
12/15 日										
12/16 月										
12/17 火	889	861	871	190	181	185	10	8	9	
12/18 水	906	865	876	191	181	185	12	7	10	
12/19 木	914	874	891	197	181	186	18	7	10	
12/20 金	901	862	879	188	182	185	11	8	10	
12/21 土										
12/22 日										
12/23 月										
12/24 火	906	862	881	189	180	185	15	9	11	
12/25 水	901	855	878	189	179	185	18	9	11	
12/26 木	916	857	879	188	180	185	22	9	12	
12/27 金	895	855	876	188	180	185	18	10	12	
12/28 土										
12/29 日										
12/30 月										
12/31 火										

(※1)規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2)規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3)規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

※  部分は立ち上げ及び立ち下げ日 部分は操業停止 部分は保守点検等による操業停止