

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定結果を得られた年月日及び測定の結果
(1 号 炉)

測定項目		規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
測定年月日		最大 ℃	最少 ℃	平均 ℃	最大 ℃	最少 ℃	平均 ℃	最大 ppm	最少 ppm	平均 ppm
20/4/1	水	964	848	894	188	183	185	17.38	5.50	9.14
4/2	木	984	857	889	187	181	184	27.75	5.38	9.85
4/3	金									
4/4	土									
4/5	日									
4/6	月									
4/7	火	970	855	889	188	183	185	16.13	5.63	8.39
4/8	水	959	850	895	187	182	185	11.88	4.88	7.08
4/9	木	952	854	903	188	182	185	18.13	3.88	6.08
4/10	金									
4/11	土									
4/12	日									
4/13	月									
4/14	火	946	856	900	187	183	185	8.25	4.38	6.16
4/15	水	996	853	897	188	182	184	10.25	4.00	5.99
4/16	木	989	830	901	188	184	185	9.5	3.5	5.96
4/17	金									
4/18	土									
4/19	日									
4/20	月									
4/21	火	968	843	898	188	182	185	28.63	4.38	8.36
4/22	水	963	842	894	187	182	184	7.75	4.75	5.98
4/23	木	913	835	869	188	181	185	8.25	5.75	6.67
4/24	金									
4/25	土									
4/26	日									
4/27	月									
4/28	火									
4/29	水									
4/30	木									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

※ 部分は立ち上げ及び立ち下げ日

部分は操業停止

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定結果を得られた年月日及び測定の結果
(2 号 炉)

測定項目		規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
測定年月日		最大 ℃	最少 ℃	平均 ℃	最大 ℃	最少 ℃	平均 ℃	最大 ppm	最少 ppm	平均 ppm
20/4/1	水	940	848	892	188	183	185	8.63	3.50	5.97
4/2	木	951	849	897	189	181	186	7.25	3.00	5.41
4/3	金									
4/4	土									
4/5	日									
4/6	月									
4/7	火	928	848	877	188	181	185	9.00	4.88	7.13
4/8	水	963	850	892	189	183	186	9.13	4.13	6.74
4/9	木	933	850	883	188	183	185	9.00	4.38	6.33
4/10	金									
4/11	土									
4/12	日									
4/13	月									
4/14	火	930	847	876	187	181	185	23.38	5.38	8.49
4/15	水	939	848	883	190	182	186	11.63	6.13	7.59
4/16	木	961	836	876	189	182	185	14.38	5.13	7.97
4/17	金									
4/18	土									
4/19	日									
4/20	月									
4/21	火	936	836	854	190	183	186	10.63	5.88	7.53
4/22	水	1,004	833	874	190	183	185	9.88	4.63	6.71
4/23	木	912	834	854	189	182	185	8.00	5.50	6.56
4/24	金									
4/25	土									
4/26	日									
4/27	月									
4/28	火	938	840	874	188	182	185	10.25	5.38	7.21
4/29	水	948	848	883	187	182	185	8.50	4.38	6.67
4/30	木	931	829	873	188	182	186	9.88	5.13	7.13

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

※ 部分は立ち上げ及び立ち下げ日

部分は操業停止