

令和２年度 焼却施設の維持管理に関する記録

仲善クリーンセンター

１ 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

種 類		可燃ごみ（家庭系一般廃棄物及び事業系一般廃棄物）												
区 分	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度計
1号炉	焼却量	t	499.1	455.0	589.4	631.0	558.2	579.0	219.5	571.4	704.0	575.0		5,381.6
2号炉	焼却量	t	688.6	514.8	534.6	529.1	545.5	249.6	718.9	196.1	724.6	667.7		5,369.6
合 計 焼 却 量		t	1,187.7	969.8	1,124.0	1,160.1	1,103.7	828.6	938.4	767.5	1,428.7	1,242.7	0.0	10,751.2

２ 燃焼室中の燃焼ガスの温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

区 分		単 位	管理 基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値
燃焼室中 燃焼ガス 温度 *1	1号炉	℃	800℃ 以上	894	903	895	878	867	876	869	868	870	850			877.0
	2号炉	℃		878	877	883	874	849	871	860	854	863	866			867.5
集じん器 流入ガス 温度 *2	1号炉	℃	200℃ 以下	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185			185.0
	2号炉	℃		185	185	185	185	185	185	185	185	185	185			185.0
排ガス中 一酸化炭素 濃度 *3	1号炉	volppm	100 volppm 以下	7.2	5.7	9.2	12.6	14.8	11.7	11.5	14.1	28.9	61.3			17.7
	2号炉	volppm		7.0	6.3	5.5	6.0	6.6	6.0	6.9	6.9	6.9	6.5			6.4
備 考			測定結果数値については、運転稼働中における公害監視装置での連続測定データ解析による月平均値													

測定位置：*1燃焼室出口 *2集じん器入口 *3集じん器出口 別紙「仲善クリーンセンター焼却施設維持管理状況測定場所」参照のこと

【用語解説】

volppm（ボリューム・パーツ・パー・ミリオン）は、100万分のいくらかであるという割合を示す単位。
主に気体中の体積濃度を表すために用いられる。「volum parts per million」の頭文字をとったもので、100万分の1の意。

３ 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った年月日

区 分	1号炉												2号炉									
冷却設備 (ガス冷却室・空気予熱器等)	4/27	6/2	9/21	10/5	1/23								5/4	7/27	9/22	11/9						
排ガス処理設備 (集じん器)	通常運転時に適時実施												通常運転時に適時実施									

４ 排ガス中のダイオキシン類の濃度（1回／年以上測定）

区 分	法定基準値	管理基準値	単位	1号炉	2号炉
排ガスの採取 年月日				令和2年9月9日	令和2年9月10日
結果の得られた 年月日				令和2年10月27日	令和2年10月27日
ダイオキシン類 濃度	10	5	ng-TEQ ／m ³	0.038	0.0023

採取位置：集じん器出口 別紙「仲善クリーンセンター焼却施設維持管理状況測定場所」参照のこと

【用語解説】

1ng（ナノグラム）… 10億分の1グラム

TEQ … ダイオキシン類の量を、最も毒性の強い2,3,7,8-一四塩化ジベンゾパラジオキシン類の毒性等量に換算した量として表した符号

５ ばい煙量・ばい煙濃度（1回／6ヶ月以上測定）及び全水銀濃度（1回／4ヶ月以上測定）

区 分	法定基準値	管理基準値	単 位	1号炉				2号炉			
				1回目 (ばい煙・水銀)	2回目 (水銀)	3回目 (ばい煙)	4回目 (水銀)	1回目 (ばい煙・水銀)	2回目 (水銀)	3回目 (ばい煙)	4回目 (水銀)
排ガスの採取 年月日				令和2年5月28日	令和2年9月9日	令和2年10月27日		令和2年5月28日	令和2年9月10日	令和2年10月27日	
結果の得られた 年月日				令和2年6月18日	令和2年9月29日	令和2年11月10日		令和2年6月18日	令和2年9月29日	令和2年11月10日	
ばい煙濃度	0.25	0.05	g／m ³	0.002 未満	—	0.002 未満	—	0.002 未満	—	0.002 未満	—
硫酸酸化物の量	K値17.5	3686	volppm	1未満	—	1未満	—	1未満	—	1未満	—
窒素酸化物濃度	250	150	volppm	75	—	62	—	82	—	64	—
塩化水素濃度	430	100	volppm	5未満	—	4未満	—	5未満	—	4未満	—
全水銀	50	10	μg／m ³	2.0	0.57	—		1.3	0.72	—	

採取位置：集じん器出口 別紙「仲善クリーンセンター焼却施設維持管理状況測定場所」参照のこと

※硫酸酸化物の基準値は、K値規制（地域規制）が総量規制のため、排出ガス温度、排出ガス量及び排出ガス流速により変化するため、管理基準値にはvolppm（濃度）を用いる。