

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定結果を得られた年月日及び測定の結果
(1 号 炉)

測 定 項 目		規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
測定年月日		最大 ℃	最少 ℃	平均 ℃	最大 ℃	最少 ℃	平均 ℃	最大 ppm	最少 ppm	平均 ppm
21/1/1	金									
1/2	土									
1/3	日									
1/4	月	933	721	858	192	169	185	174.63	11.00	40.53
1/5	火	935	801	854	188	179	184	178.00	17.75	93.98
1/6	水	909	793	850	194	181	185	221.00	12.50	55.95
1/7	木	917	769	844	193	177	185	144.63	33.00	85.85
1/8	金									
1/9	土									
1/10	日									
1/11	月									
1/12	火									
1/13	水	913	772	850	196	178	186	292.75	20.13	98.89
1/14	木	929	770	851	194	181	186	282.25	19.13	98.01
1/15	金									
1/16	土									
1/17	日									
1/18	月									
1/19	火	897	787	833	196	178	185	174.00	10.25	64.95
1/20	水									
1/21	木									
1/22	金									
1/23	土									
1/24	日									
1/25	月									
1/26	火	936	792	837	188	181	185	104.75	10.00	36.16
1/27	水	920	784	862	190	181	185	45.88	10.88	19.22
1/28	木	920	784	862	190	181	185	45.88	10.88	19.22
1/29	金									
1/30	土									
1/31	日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

※ 部分は立ち上げ及び立ち下げ日

部分は操業停止

※  部分は立ち上げ及び立ち下げ日  部分は操業停止