

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

(A 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大℃	最小℃	平均℃	最大℃	最小℃	平均℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和3年5月1日	893	867	881	171	170	170	20.4	10.6	15.1
2日	895	877	886	170	170	170	20.1	10.5	15.3
3日	897	868	883	171	169	170	16.5	5.8	12.5
4日	879	857	869	170	170	170	16.6	6.6	12.3
5日	889	857	880	170	170	170	23.4	5.7	12.5
6日	892	835	876	171	169	170	18.9	5.2	11.8
7日	894	871	883	170	169	170	18.2	10.6	14.1
8日	893	872	882	171	170	170	21.0	10.7	15.3
9日	891	866	879	170	170	170	26.1	14.3	18.5
10日	897	866	881	171	170	170	21.3	6.8	13.8
11日	895	874	884	170	170	170	18.6	9.8	14.3
12日	885	857	873	170	170	170	24.4	10.1	16.0
13日	873	847	858	170	170	170	25.5	10.9	16.9
14日	876	839	862	171	170	170	19.0	6.6	11.3
15日	893	847	876	170	170	170	22.9	9.7	15.7
16日	897	868	884	171	169	170	19.4	8.7	16.3
17日	897	854	878	170	170	170	30.8	17.6	22.3
18日	886	862	876	171	170	170	27.1	7.8	16.3
19日	890	859	874	170	170	170	27.6	10.9	20.0
20日	893	854	876	170	170	170	24.3	10.0	17.2
21日	887	847	866	170	169	170	21.2	5.7	15.8
22日	873	844	864	171	169	170	20.4	8.6	15.5
23日	882	847	861	170	169	170	25.5	9.3	19.1
24日	876	831	850	170	170	170	23.2	13.0	17.1
25日	876	841	860	171	169	170	24.7	13.7	18.4
26日	869	834	851	171	170	170	35.3	11.3	23.7
27日	866	828	843	171	170	170	31.2	14.4	23.6
28日	895	852	875	170	170	170	26.8	12.2	17.8
29日	891	870	881	170	170	170	33.5	12.4	22.1
30日	889	864	876	170	169	170	26.2	9.8	17.2
31日	885	844	864	170	170	170	24.5	6.0	16.8

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果
 (B 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和3年5月1日									
2日									
3日									
4日									
5日									
6日									
7日									
8日									
9日									
10日									
11日									
12日									
13日									
14日									
15日									
16日									
17日									
18日									
19日									
20日									
21日									
22日									
23日									
24日									
25日									
26日									
27日									
28日									
29日									
30日									
31日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度