

別添資料(2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

(A 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	測定年月日	最大℃	最小℃	平均℃	最大℃	最小℃	平均℃	最大ppm	最小ppm
令和4年6月1日	865	829	844	171	169	170	28.9	7.0	16.1
2日	863	834	850	170	170	170	22.4	3.7	13.9
3日	890	829	844	171	168	170	28.4	6.3	16.4
4日	890	874	882	174	169	170	28.6	12.7	20.3
5日	891	870	880	178	167	172	31.5	15.3	24.8
6日	886	870	877	171	169	170	28.3	7.8	18.1
7日	886	873	880	177	168	171	30.1	11.3	18.7
8日	887	872	879	171	170	170	28.2	9.8	18.0
9日	879	842	857	171	168	170	31.7	8.5	18.3
10日	859	839	853	171	170	170	16.2	8.9	12.6
11日	860	830	841	171	168	170	31.1	11.9	19.2
12日	857	823	844	171	170	170	17.2	8.4	13.4
13日	861	839	848	171	168	170	21.8	7.7	16.9
14日	856	835	846	171	170	170	18.4	6.8	12.5
15日	856	824	838	171	169	170	22.2	6.1	15.1
16日	853	830	841	171	170	170	24.4	11.5	16.5
17日	851	831	843	171	169	170	24.1	7.9	15.6
18日	884	822	842	171	170	170	28.3	10.3	18.6
19日	883	864	874	171	169	170	33.3	13.5	20.9
20日	882	866	874	170	170	170	33.4	9.8	21.4
21日									
22日									
23日									
24日									
25日									
26日									
27日									
28日									
29日									
30日									
31日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果
(B 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和4年6月1日									
2日									
3日									
4日									
5日									
6日									
7日									
8日									
9日									
10日									
11日									
12日									
13日									
14日									
15日									
16日									
17日									
18日									
19日									
20日									
21日	881	843	864	171	169	170	43.9	4.2	23.9
22日	883	847	865	170	170	170	42.9	6.0	30.2
23日	869	842	857	170	169	170	40.5	25.2	33.7
24日	874	854	860	170	170	170	39.0	0.3	25.1
25日	881	856	870	171	169	170	39.1	2.0	28.8
26日	860	825	845	171	169	170	39.9	20.3	29.8
27日	850	831	838	171	168	170	35.8	22.7	30.0
28日	874	829	864	171	169	170	35.1	14.8	25.3
29日	881	840	863	171	169	170	35.3	15.4	25.3
30日	861	837	849	171	169	170	30.5	14.3	23.0
31日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度