

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

(A 号炉)

| 測定項目 | 規則第4条の5第1項第2号ト(※1) | | | 規則第4条の5第1項第2号リ(※2) | | | 規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3) | | |
|----------|--------------------|------|------|--------------------|------|------|--------------------|-------|-------|
| | 最大 ℃ | 最小 ℃ | 平均 ℃ | 最大 ℃ | 最小 ℃ | 平均 ℃ | 最大ppm | 最小ppm | 平均ppm |
| 令和5年8月1日 | 892 | 849 | 870 | 176 | 170 | 171 | 39.8 | 14.8 | 28.3 |
| 2日 | 893 | 852 | 871 | 177 | 170 | 171 | 45.3 | 0.2 | 23.9 |
| 3日 | 895 | 835 | 870 | 172 | 170 | 170 | 32.6 | 13.6 | 21.4 |
| 4日 | 881 | 834 | 855 | 170 | 170 | 170 | 36.4 | 17.9 | 27.0 |
| 5日 | 871 | 850 | 858 | 170 | 170 | 170 | 36.4 | 11.5 | 25.3 |
| 6日 | 865 | 833 | 854 | 170 | 170 | 170 | 36.7 | 23.6 | 29.9 |
| 7日 | 890 | 848 | 871 | 173 | 170 | 171 | 33.2 | 19.6 | 24.5 |
| 8日 | 855 | 848 | 851 | 170 | 170 | 170 | 29.2 | 16.7 | 23.3 |
| 9日 | | | | | | | | | |
| 10日 | | | | | | | | | |
| 11日 | | | | | | | | | |
| 12日 | | | | | | | | | |
| 13日 | | | | | | | | | |
| 14日 | | | | | | | | | |
| 15日 | | | | | | | | | |
| 16日 | | | | | | | | | |
| 17日 | | | | | | | | | |
| 18日 | | | | | | | | | |
| 19日 | | | | | | | | | |
| 20日 | | | | | | | | | |
| 21日 | | | | | | | | | |
| 22日 | | | | | | | | | |
| 23日 | | | | | | | | | |
| 24日 | | | | | | | | | |
| 25日 | | | | | | | | | |
| 26日 | | | | | | | | | |
| 27日 | | | | | | | | | |
| 28日 | | | | | | | | | |
| 29日 | | | | | | | | | |
| 30日 | | | | | | | | | |
| 31日 | | | | | | | | | |

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

別添資料(2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果
(B 号炉)

| 測定項目 | 規則第4条の5第1項第2号ト(※1) | | | 規則第4条の5第1項第2号リ(※2) | | | 規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3) | | |
|----------|--------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|--------------------|-------|-------|
| | 最大℃ | 最小℃ | 平均℃ | 最大℃ | 最小℃ | 平均℃ | 最大ppm | 最小ppm | 平均ppm |
| 令和5年8月1日 | | | | | | | | | |
| 2日 | | | | | | | | | |
| 3日 | | | | | | | | | |
| 4日 | | | | | | | | | |
| 5日 | | | | | | | | | |
| 6日 | | | | | | | | | |
| 7日 | | | | | | | | | |
| 8日 | 862 | 820 | 849 | 172 | 168 | 170 | 37.8 | 0.9 | 27.7 |
| 9日 | 855 | 829 | 842 | 171 | 169 | 170 | 39.4 | 20.9 | 24.9 |
| 10日 | 851 | 819 | 838 | 171 | 170 | 170 | 37.6 | 1.6 | 24.8 |
| 11日 | 853 | 821 | 837 | 171 | 168 | 170 | 28.4 | 15.0 | 21.0 |
| 12日 | 853 | 837 | 844 | 170 | 170 | 170 | 42.9 | 14.4 | 28.1 |
| 13日 | 859 | 820 | 844 | 171 | 169 | 170 | 42.1 | 4.8 | 28.4 |
| 14日 | 878 | 833 | 859 | 174 | 170 | 171 | 36.3 | 1.8 | 25.8 |
| 15日 | 860 | 819 | 843 | 183 | 172 | 178 | 34.8 | 19.9 | 26.0 |
| 16日 | 863 | 841 | 850 | 179 | 169 | 175 | 40.6 | 21.1 | 29.1 |
| 17日 | 866 | 820 | 844 | 181 | 168 | 175 | 41.4 | 2.7 | 32.8 |
| 18日 | 874 | 831 | 853 | 172 | 169 | 170 | 46.3 | 4.9 | 25.9 |
| 19日 | 853 | 817 | 838 | 173 | 167 | 170 | 43.3 | 22.9 | 31.2 |
| 20日 | 871 | 853 | 861 | 171 | 170 | 170 | 42.1 | 20.0 | 28.2 |
| 21日 | 863 | 815 | 849 | 173 | 169 | 170 | 43.8 | 23.3 | 30.5 |
| 22日 | 868 | 841 | 854 | 174 | 167 | 170 | 41.5 | 16.9 | 27.2 |
| 23日 | 876 | 833 | 859 | 177 | 167 | 172 | 38.9 | 13.2 | 25.4 |
| 24日 | 878 | 828 | 860 | 171 | 169 | 170 | 40.7 | 22.1 | 29.0 |
| 25日 | 855 | 806 | 843 | 173 | 166 | 170 | 41.7 | 17.2 | 28.4 |
| 26日 | 861 | 818 | 846 | 171 | 168 | 170 | 39.8 | 18.0 | 30.5 |
| 27日 | 867 | 829 | 842 | 171 | 169 | 170 | 40.9 | 18.3 | 30.2 |
| 28日 | 868 | 821 | 847 | 172 | 169 | 170 | 37.6 | 3.8 | 28.1 |
| 29日 | 866 | 834 | 852 | 170 | 168 | 170 | 39.6 | 13.7 | 24.5 |
| 30日 | 865 | 832 | 848 | 170 | 169 | 170 | 38.0 | 14.5 | 27.4 |
| 31日 | 872 | 834 | 852 | 171 | 169 | 170 | 39.0 | 13.4 | 25.7 |

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度