

## 別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

( A 号炉 )

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大℃	最小℃	平均℃	最大℃	最小℃	平均℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和5年10月1日	868	850	860	170	170	170	35.4	15.0	22.8
2日	893	857	880	180	170	173	33.5	17.9	23.5
3日	895	861	884	175	170	172	25.9	14.9	20.9
4日	893	877	883	175	170	172	41.6	8.2	21.8
5日	891	878	885	173	170	171	31.2	10.5	22.5
6日	890	876	884	174	170	172	36.6	12.4	23.3
7日	890	870	884	173	170	171	37.2	15.4	24.9
8日	891	868	883	174	170	171	37.2	19.7	29.6
9日	889	869	879	170	170	170	33.5	16.2	24.6
10日	892	857	877	173	170	171	33.6	14.4	23.7
11日	889	875	882	171	170	170	27.8	14.5	20.2
12日	890	844	872	171	170	170	35.7	10.7	20.7
13日	864	837	851	170	170	170	37.1	8.8	19.9
14日	877	853	864	170	170	170	42.2	19.0	28.0
15日	871	856	865	170	170	170	42.6	22.4	31.0
16日	883	853	867	170	170	170	43.6	13.0	26.8
17日	872	851	861	170	170	170	32.6	13.9	23.8
18日	868	847	859	170	170	170	36.2	18.3	25.6
19日	860	840	850	170	170	170	44.2	2.6	29.5
20日	862	838	852	170	170	170	41.1	14.2	26.4
21日	857	842	849	170	170	170	45.7	20.2	32.2
22日	862	843	852	170	170	170	42.8	21.5	32.1
23日	870	854	861	170	170	170	33.0	9.9	23.0
24日	862	837	852	170	170	170	35.5	18.4	25.4
25日	838	831	836	170	170	170	29.2	10.3	20.6
26日	877	825	852	170	170	170	43.7	14.1	22.6
27日	887	857	871	170	170	170	34.7	19.3	27.7
28日	872	861	866	170	170	170	34.2	14.5	24.2
29日									
30日									
31日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

## 別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

( B 号炉 )

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和5年10月1日									
2日									
3日									
4日									
5日									
6日									
7日									
8日									
9日									
10日									
11日									
12日									
13日									
14日									
15日									
16日									
17日									
18日									
19日									
20日									
21日									
22日									
23日									
24日									
25日									
26日									
27日	844	840	842	170	170	170	12.6	0.8	6.7
28日	847	818	836	170	169	170	43.9	23.2	34.7
29日	863	839	849	170	170	170	41.7	28.3	36.2
30日	862	839	850	170	169	170	31.4	18.6	25.0
31日	858	830	846	170	170	170	38.9	18.5	27.8

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度