

## 別添資料(2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果  
( A 号炉 )

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大℃	最小℃	平均℃	最大℃	最小℃	平均℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和6年1月1日									
2日									
3日									
4日	869	867	868	170	170	170	12.6	3.5	8.1
5日	871	838	857	170	170	170	32.9	18.0	24.6
6日	877	643	816	170	170	170	36.5	4.7	24.6
7日	887	875	880	170	170	170	37.2	12.6	24.3
8日	887	824	876	170	170	170	27.0	14.5	20.1
9日	884	841	870	170	170	170	29.3	9.8	17.2
10日	882	815	839	170	170	170	32.7	15.3	22.2
11日	857	831	845	170	170	170	45.0	21.0	29.0
12日	897	832	851	171	170	170	25.8	3.8	19.9
13日	855	838	844	170	170	170	36.6	13.7	24.6
14日	857	842	851	170	170	170	32.5	21.0	27.1
15日	858	840	849	170	170	170	43.1	17.8	30.6
16日	863	837	850	170	170	170	42.0	6.4	29.9
17日	862	826	843	170	170	170	41.8	7.4	27.4
18日	897	835	850	170	170	170	41.4	23.9	31.6
19日	854	825	836	170	170	170	43.4	0.6	26.9
20日	852	841	847	170	170	170	37.5	15.7	29.1
21日	858	832	843	170	170	170	37.1	16.2	25.8
22日	846	833	841	170	170	170	44.2	17.6	27.2
23日	851	839	847	170	170	170	39.2	15.3	26.2
24日	852	830	841	170	170	170	41.4	18.4	29.4
25日	875	836	855	170	170	170	42.2	21.6	33.3
26日	853	832	842	170	166	170	34.1	19.4	27.5
27日	856	834	846	170	170	170	42.8	6.9	29.9
28日	854	838	847	170	170	170	37.9	22.2	28.7
29日	850	830	838	170	170	170	41.7	13.5	23.5
30日	847	827	836	170	170	170	34.8	19.0	28.0
31日	840	824	831	170	170	170	29.1	18.0	23.4

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

( B 号炉 )

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和6年1月1日									
2日									
3日	844	806	824	164	162	163	18.9	5.0	11.7
4日	873	836	854	170	169	170	31.7	25.1	27.7
5日	876	842	857	171	170	170	31.5	17.0	22.3
6日	871	850	862	171	169	170	33.2	17.8	24.1
7日									
8日									
9日									
10日									
11日									
12日									
13日									
14日									
15日									
16日									
17日									
18日									
19日									
20日									
21日									
22日									
23日									
24日									
25日									
26日									
27日									
28日									
29日									
30日									
31日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度