

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果
 (A 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和5年12月1日									
2日									
3日									
4日									
5日									
6日									
7日									
8日									
9日									
10日									
11日									
12日									
13日									
14日									
15日									
16日									
17日									
18日									
19日									
20日									
21日									
22日									
23日									
24日									
25日									
26日									
27日									
28日									
29日									
30日									
31日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

別添資料(2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果
(B 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大℃	最小℃	平均℃	最大℃	最小℃	平均℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和5年12月1日	851	810	835	170	170	170	34.2	16.5	25.3
2日	848	837	842	170	169	170	36.4	20.8	27.8
3日	868	836	857	170	169	170	30.3	18.0	23.5
4日	867	845	858	171	170	170	29.7	16.9	24.1
5日	871	854	863	170	169	170	31.9	17.1	23.2
6日	868	822	855	171	169	170	29.0	15.3	21.3
7日	876	852	869	170	169	170	25.8	9.2	13.9
8日	877	830	865	170	170	170	24.9	13.4	18.1
9日	873	830	853	170	170	170	31.7	14.9	24.3
10日	860	833	847	170	169	170	39.9	22.6	29.9
11日	868	836	854	170	169	170	34.3	21.1	26.7
12日	869	840	860	170	170	170	30.1	12.3	22.0
13日	871	841	857	170	169	170	24.7	10.9	18.6
14日	855	831	844	171	170	170	32.4	20.5	26.5
15日	857	821	838	170	169	170	34.3	14.1	21.6
16日	880	833	857	172	169	170	26.2	16.5	20.7
17日	874	838	860	171	169	170	22.7	10.1	17.9
18日	872	852	861	171	170	170	25.0	11.2	17.5
19日	877	854	869	171	169	170	17.1	8.0	12.4
20日	878	836	854	170	170	170	29.0	12.4	18.8
21日	869	825	846	171	169	170	24.8	13.4	19.2
22日	853	837	847	171	169	170	23.7	12.4	16.5
23日	861	822	841	170	169	170	47.5	11.1	24.6
24日	858	829	846	171	170	170	36.5	16.5	28.5
25日	873	835	861	171	169	170	30.5	16.2	21.2
26日	869	847	860	171	170	170	25.4	16.3	20.2
27日	874	838	859	171	168	170	30.8	11.7	20.1
28日	879	828	861	172	169	170	32.6	14.6	20.9
29日	881	823	865	171	168	170	19.2	11.5	15.9
30日	875	850	863	172	168	170	32.8	12.2	19.4
31日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度