

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

(A 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和6年3月1日	887	874	880	170	170	170	26.7	18.5	21.9
2日									
3日									
4日									
5日									
6日									
7日									
8日									
9日									
10日	860	860	860	170	170	170	7.4	7.4	7.4
11日	888	844	868	171	170	170	40.0	0.5	21.8
12日	859	802	831	170	170	170	33.1	20.5	27.2
13日	856	842	848	170	170	170	32.0	16.6	23.7
14日	861	837	849	170	170	170	32.4	12.1	21.9
15日	856	846	852	170	170	170	36.7	16.6	26.0
16日									
17日									
18日									
19日									
20日									
21日									
22日									
23日									
24日									
25日									
26日									
27日									
28日									
29日									
30日									
31日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果
(B 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大 ℃	最小 ℃	平均 ℃	最大 ℃	最小 ℃	平均 ℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和6年3月1日									
2日									
3日									
4日									
5日									
6日									
7日									
8日									
9日									
10日									
11日									
12日	859	802	831	173	169	170	42.8	3.2	24.8
13日	865	836	851	170	170	170	34.5	18.8	24.7
14日	859	834	851	170	170	170	27.0	15.3	21.8
15日	866	843	853	170	170	170	31.8	18.6	23.6
16日	857	828	842	171	169	170	33.1	20.9	25.7
17日	865	819	841	170	169	170	45.3	19.6	29.6
18日	866	830	846	170	169	170	27.0	15.5	21.7
19日	869	839	856	170	170	170	30.5	14.9	22.0
20日	859	838	849	170	170	170	25.8	13.2	19.5
21日	864	836	852	170	170	170	29.3	13.8	22.4
22日	860	841	848	170	170	170	24.4	13.6	18.4
23日	869	845	861	170	169	170	29.1	13.0	21.5
24日	867	817	844	171	169	170	46.9	13.9	29.4
25日	869	830	849	170	170	170	36.4	4.0	28.3
26日	855	828	837	171	170	170	42.9	20.2	31.0
27日	865	831	850	170	170	170	29.1	15.8	23.8
28日	862	839	854	170	170	170	27.8	16.5	23.0
29日	857	824	840	170	169	170	34.4	21.6	30.5
30日	870	824	846	171	169	170	44.3	21.0	31.8
31日	856	833	846	170	169	170	41.4	17.7	30.9

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度