

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

(A 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
測定年月日	最大℃	最小℃	平均℃	最大℃	最小℃	平均℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和7年3月1日									
2日									
3日									
4日									
5日									
6日									
7日									
8日									
9日									
10日									
11日	884	861	872	172	170	171	42.0	11.2	28.6
12日	887	849	863	170	170	170	39.4	17.2	27.1
13日	882	830	853	170	170	170	36.9	17.2	25.8
14日	882	865	876	170	170	170	30.9	12.5	21.7
15日	879	839	860	170	170	170	41.0	17.8	28.3
16日	876	847	858	170	170	170	33.3	23.5	29.0
17日	880	840	857	170	170	170	29.4	19.7	22.7
18日	875	833	850	170	170	170	29.0	17.5	23.0
19日	847	828	838	170	170	170	42.2	25.6	33.8
20日	862	821	842	170	170	170	42.8	15.8	24.4
21日	864	825	840	170	170	170	32.6	17.0	24.4
22日	885	858	877	170	170	170	42.6	20.0	27.5
23日	866	836	850	170	170	170	36.0	16.8	26.5
24日	882	849	862	170	170	170	43.1	22.3	31.8
25日	880	853	866	170	170	170	35.8	20.3	26.9
26日	878	843	858	170	170	170	43.5	23.7	33.3
27日	878	842	864	170	170	170	41.8	1.9	25.1
28日	874	825	856	170	170	170	42.3	16.4	26.7
29日	884	845	869	170	170	170	40.3	17.7	29.9
30日	885	845	867	170	170	170	43.8	11.4	32.6
31日	871	831	850	170	170	170	28.9	1.7	19.3

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

(B 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
測定年月日	最大 ℃	最小 ℃	平均 ℃	最大 ℃	最小 ℃	平均 ℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和7年3月1日									
2日									
3日									
4日									
5日									
6日									
7日									
8日									
9日									
10日	863	795	830	171	169	170	38.0	12.0	26.3
11日	860	830	843	171	169	170	43.0	22.9	33.2
12日	857	826	847	170	169	170	42.5	2.3	26.8
13日	859	827	841	170	170	170	41.9	19.2	30.5
14日	843	821	824	171	169	170	31.1	22.0	24.9
15日									
16日									
17日									
18日									
19日									
20日									
21日									
22日									
23日									
24日									
25日									
26日									
27日									
28日									
29日									
30日									
31日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度