

## 別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

( A 号炉 )

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大℃	最小℃	平均℃	最大℃	最小℃	平均℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和7年6月1日									
2日									
3日									
4日									
5日									
6日									
7日									
8日									
9日	862	844	851	170	170	170	13.9	3.0	8.5
10日	879	849	865	170	170	170	39.7	22.0	31.4
11日	870	843	858	170	170	170	38.9	17.1	27.7
12日	861	838	848	170	170	170	42.7	20.0	32.2
13日	856	840	845	170	170	170	39.9	20.5	28.9
14日	865	840	854	170	170	170	37.7	17.3	28.8
15日	855	832	842	170	170	170	40.6	24.1	31.7
16日	874	832	858	170	170	170	40.7	18.6	29.5
17日	865	836	848	170	170	170	38.2	16.3	24.2
18日	862	845	853	170	170	170	45.0	17.7	28.8
19日	871	844	859	170	170	170	36.9	24.4	29.3
20日	867	846	859	170	170	170	44.0	23.3	33.0
21日	870	853	859	170	170	170	37.7	18.4	26.4
22日	878	853	869	170	170	170	33.6	16.1	27.2
23日	878	850	859	170	170	170	30.7	16.3	25.2
24日	876	846	861	170	170	170	42.3	20.5	30.5
25日	859	829	845	170	170	170	33.7	17.3	26.9
26日	861	843	850	170	170	170	36.7	16.5	25.9
27日	854	834	845	170	170	170	37.5	13.6	26.0
28日	862	834	845	170	170	170	41.3	11.9	26.2
29日	875	812	843	170	170	170	41.7	3.5	21.3
30日	881	862	869	170	170	170	34.5	2.2	25.3

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

## 別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

( B 号炉 )

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和7年6月1日	866	844	856	170	169	170	34.5	21.0	27.3
2日	873	837	859	170	170	170	40.5	19.9	30.4
3日	856	835	845	171	169	170	37.2	19.2	27.0
4日	858	840	849	170	170	170	39.0	18.4	27.6
5日	875	838	861	171	170	170	33.5	18.3	24.9
6日	866	840	851	170	170	170	32.1	19.6	24.7
7日	869	823	843	170	169	170	45.4	21.9	31.6
8日	853	833	842	170	170	170	43.7	8.9	31.5
9日	868	843	854	170	170	170	39.2	19.8	31.0
10日	860	833	842	170	170	170	35.5	18.4	28.9
11日									
12日									
13日									
14日									
15日									
16日									
17日									
18日									
19日									
20日									
21日									
22日									
23日									
24日									
25日									
26日									
27日									
28日									
29日									
30日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度