

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

(A 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
測定年月日	最大 ℃	最小 ℃	平均 ℃	最大 ℃	最小 ℃	平均 ℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和7年8月1日									
2日									
3日									
4日									
5日									
6日									
7日									
8日									
9日									
10日									
11日									
12日									
13日									
14日									
15日									
16日									
17日									
18日									
19日									
20日									
21日									
22日									
23日									
24日									
25日									
26日									
27日									
28日									
29日									
30日									
31日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

(B 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
測定年月日	最大 ℃	最小 ℃	平均 ℃	最大 ℃	最小 ℃	平均 ℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和7年8月1日	864	817	839	170	170	170	39.2	2.2	30.3
2日	839	806	827	171	169	170	43.7	0.3	26.4
3日	855	812	836	170	170	170	43.1	34.1	38.4
4日	849	824	837	171	169	170	44.2	3.8	28.5
5日	841	818	831	170	170	170	41.9	21.6	31.4
6日	851	820	831	171	169	170	44.7	28.4	34.9
7日	844	819	833	170	170	170	44.6	4.8	27.9
8日	831	808	821	171	169	170	42.5	29.3	36.4
9日	853	819	830	170	170	170	39.9	0.9	25.0
10日	858	828	840	171	169	170	38.1	27.0	32.6
11日	853	824	842	170	170	170	45.8	5.5	28.6
12日	851	819	837	171	168	170	43.6	4.1	26.3
13日	849	817	835	170	170	170	38.3	25.0	31.3
14日	845	824	836	171	169	170	46.8	19.8	29.6
15日	836	810	826	171	170	170	40.9	3.8	32.5
16日	844	808	827	171	169	170	42.7	4.8	28.6
17日	852	821	836	170	169	170	39.6	8.8	28.6
18日	875	828	843	171	169	170	42.9	18.5	32.3
19日	848	826	838	170	170	170	45.8	0.1	31.5
20日	850	821	837	171	169	170	44.2	0.1	28.7
21日	843	815	831	170	170	170	42.4	3.8	29.9
22日	848	815	834	170	169	170	42.6	24.0	33.7
23日	853	803	834	171	169	170	42.3	7.2	33.8
24日	862	818	836	171	169	170	41.5	0.7	30.3
25日	850	832	842	170	170	170	42.4	20.3	31.2
26日	871	829	841	171	169	170	37.2	14.1	27.1
27日	847	826	837	170	170	170	41.8	19.0	32.6
28日	866	832	844	171	169	170	41.1	16.0	25.2
29日	861	826	841	170	170	170	39.1	14.8	25.9
30日	881	838	857	171	169	170	37.4	23.3	32.0
31日	861	842	851	170	170	170	39.0	26.0	30.5

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度