

別添資料(2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果

(A 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
測定年月日	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和7年12月1日									
2日									
3日									
4日									
5日									
6日									
7日									
8日									
9日									
10日									
11日									
12日									
13日									
14日									
15日									
16日									
17日									
18日									
19日									
20日									
21日									
22日									
23日									
24日									
25日									
26日									
27日									
28日									
29日									
30日									
31日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

別添資料(2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果
(B 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
測定年月日	最大 ℃	最小 ℃	平均 ℃	最大 ℃	最小 ℃	平均 ℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和7年12月1日	883	768	855	171	169	170	39.6	1.2	21.7
2日	880	821	859	170	169	170	33.2	16.6	23.8
3日	878	842	863	171	170	170	33.1	18.1	26.1
4日	867	807	848	171	169	170	38.2	14.2	26.6
5日	871	825	852	170	170	170	27.1	13.2	21.6
6日	857	829	847	170	169	170	33.7	13.2	12.6
7日	864	833	855	170	170	170	36.8	16.9	26.0
8日	865	825	849	171	169	170	32.6	18.2	24.8
9日	867	842	857	171	170	170	28.6	17.1	21.5
10日	869	842	860	171	169	170	23.6	10.8	15.8
11日	880	846	866	171	169	170	25.2	12.4	16.8
12日	865	846	858	170	169	170	25.6	14.4	17.9
13日	880	844	864	171	170	170	27.9	6.1	14.7
14日	874	817	842	170	169	170	39.9	2.8	21.8
15日	860	835	849	171	170	170	39.4	9.2	24.6
16日	868	832	856	171	169	170	29.0	15.4	20.7
17日	869	838	853	170	170	170	32.1	20.9	25.9
18日	861	825	846	170	169	170	33.7	12.9	23.3
19日	873	848	862	171	170	170	28.7	17.0	22.9
20日	858	837	846	170	169	170	33.9	15.1	25.5
21日	864	839	852	171	169	170	36.0	13.5	27.4
22日	867	839	854	171	169	170	33.6	14.5	22.6
23日	862	832	848	171	168	170	28.2	16.2	21.6
24日	877	832	849	171	169	170	28.5	15.7	22.0
25日	880	844	861	171	169	170	35.3	18.8	25.7
26日	883	783	865	170	169	170	25.1	1.2	15.7
27日	883	858	873	170	169	170	23.5	13.0	16.5
28日	876	841	858	171	170	170	21.5	8.7	16.4
29日	879	845	866	170	169	170	26.4	9.1	16.1
30日									
31日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度