

別添資料(2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果
(A 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大℃	最小℃	平均℃	最大℃	最小℃	平均℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和6年12月1日	888	860	875	170	170	170	43.4	10.2	32.4
2日	882	860	876	170	170	170	42.4	8.3	34.4
3日	886	872	879	171	170	170	37.3	1.8	25.0
4日	884	862	872	171	170	170	41.4	15.7	24.9
5日	890	872	880	173	170	171	37.4	16.4	22.2
6日	890	865	877	170	170	170	43.2	18.2	31.9
7日	888	874	880	170	170	170	40.7	24.7	32.2
8日	889	873	880	170	170	170	35.1	19.6	27.7
9日	897	860	877	170	170	170	45.4	22.9	32.0
10日	893	875	880	170	170	170	34.9	17.7	24.8
11日	884	851	866	170	170	170	32.5	18.5	24.5
12日	892	849	878	170	170	170	41.6	17.9	27.9
13日	897	855	876	171	170	170	34.9	13.0	24.3
14日	891	872	880	170	170	170	42.9	20.7	29.7
15日	890	865	875	170	170	170	34.6	18.9	26.4
16日	886	855	871	170	170	170	31.4	13.6	23.6
17日	885	857	875	170	170	170	28.7	10.4	15.9
18日	893	851	870	170	170	170	35.1	14.1	25.4
19日	890	875	880	170	170	170	41.1	17.3	27.5
20日	885	878	880	170	170	170	34.8	13.4	25.0
21日	889	876	880	171	170	170	41.0	16.3	24.1
22日	888	872	880	170	170	170	36.6	17.8	24.3
23日	889	858	876	170	170	170	29.0	11.6	18.8
24日	888	866	877	170	170	170	38.7	9.9	24.4
25日	888	876	881	170	170	170	34.2	13.4	22.4
26日	884	868	878	170	170	170	41.1	13.9	29.9
27日	898	873	880	172	170	170	38.9	9.4	24.5
28日	889	875	881	170	170	170	46.8	6.3	29.2
29日	885	876	880	170	170	170	42.4	14.3	29.5
30日									
31日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果
 (B 号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和6年12月1日									
2日									
3日									
4日									
5日									
6日									
7日									
8日									
9日									
10日									
11日									
12日									
13日									
14日									
15日									
16日									
17日									
18日									
19日									
20日									
21日									
22日									
23日									
24日									
25日									
26日									
27日									
28日									
29日									
30日									
31日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度