

別添資料 (2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果  
 ( A 号炉 )

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大 °C	最小 °C	平均 °C	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和5年11月1日									
2日									
3日									
4日									
5日									
6日									
7日									
8日									
9日									
10日									
11日									
12日									
13日									
14日									
15日									
16日									
17日									
18日									
19日									
20日									
21日									
22日									
23日									
24日									
25日									
26日									
27日									
28日									
29日									
30日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

## 別添資料(2)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定の結果の得られた年月日及び測定の結果  
( B 号炉 )

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大℃	最小℃	平均℃	最大℃	最小℃	平均℃	最大ppm	最小ppm	平均ppm
令和5年11月1日	857	840	849	171	170	170	39.5	16.7	25.1
2日	861	829	849	170	170	170	38.2	19.5	27.1
3日	860	836	850	170	170	170	37.6	21.2	29.6
4日	858	832	846	170	169	170	44.2	24.6	32.2
5日	860	834	851	170	170	170	35.9	3.9	25.7
6日	860	825	839	171	169	170	44.0	4.6	30.4
7日	849	824	835	171	170	170	38.2	21.1	29.7
8日	852	826	841	170	170	170	44.2	25.7	32.6
9日	848	827	837	171	170	170	44.4	2.4	28.1
10日	848	826	836	170	170	170	38.9	19.3	32.0
11日	856	817	832	170	170	170	37.7	4.1	26.3
12日	858	823	846	170	170	170	40.5	20.3	32.2
13日	853	831	844	170	170	170	32.9	18.8	27.1
14日	865	820	846	171	169	170	33.1	18.4	26.9
15日	850	824	834	171	170	170	31.3	19.3	26.2
16日	844	718	826	171	169	170	39.0	13.5	27.7
17日	844	818	827	170	169	170	38.1	17.0	26.6
18日	847	832	840	170	169	170	41.1	18.1	30.3
19日	854	819	837	170	170	170	37.3	22.2	28.7
20日	853	822	841	170	169	170	36.0	20.6	26.3
21日	844	820	833	170	170	170	32.6	18.9	24.0
22日	849	830	839	170	170	170	35.2	19.2	26.2
23日	847	816	829	171	170	170	35.7	17.0	24.2
24日	864	831	847	171	170	170	34.1	21.1	26.0
25日	855	832	846	170	170	170	32.6	18.6	25.8
26日	849	819	836	171	169	170	38.5	18.7	29.3
27日	863	824	847	170	170	170	29.4	13.8	22.8
28日	863	842	852	170	169	170	26.0	13.8	19.3
29日	852	832	842	170	170	170	25.9	14.8	20.7
30日	846	819	835	170	169	170	28.8	16.9	23.0

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度