

10. 処理水の水質検査（令和4年度） ※流域下水道へ放流

上段：採水日、下段：測定結果が得られた日

採水場所：水処理施設放流口

分析項目	単位	4月21日	5月12日	6月16日	7月14日	8月18日	9月8日							下水排除基準値
		5月13日	5月20日	6月22日	7月29日	9月2日	9月14日							
水素イオン	—	7.3(20℃)	7.4(23℃)	7.4(24℃)	7.4(25℃)	7.5(24℃)	7.3(24℃)							5を越え9未満
BOD(生物化学的酸素要求量)	mg/L	22	12	22	16	12	8.9							600
COD(化学的酸素要求量)	mg/L	36	29	32	30	29	27							—
SS(浮遊物質量)	mg/L	2	6	3	3	4	3							600
カドミウム	mg/L	<0.0003	—	—	—	<0.0003	—							0.03
シアン	mg/L	不検出	—	—	—	不検出	—							1
有機リン化合物	mg/L	不検出	—	—	—	不検出	—							1
鉛	mg/L	<0.005	—	—	—	<0.005	—							0.1
六価クロム	mg/L	<0.02	—	—	—	<0.005	—							0.5
砒素	mg/L	<0.005	—	—	—	<0.005	—							0.1
総水銀	mg/L	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—							0.005
アルキル水銀	mg/L	不検出	—	—	—	不検出	—							検出されないこと
P C B	mg/L	不検出	—	—	—	不検出	—							0.003
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	—	—	<0.001	—							0.1
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—							0.1
ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	—	—	<0.002	—							0.2
四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	—	—	<0.0002	—							0.02
1・2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	—	—	<0.0004	—							0.04
1・1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	—	—	—	<0.002	—							1
シス-1・2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	—	—	<0.004	—							0.4
1・1・1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—							3
1・1・2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	—	—	<0.0006	—							0.06
1・3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	—	—	<0.0002	—							0.02
チウラム	mg/L	<0.0006	—	—	—	<0.0006	—							0.06
シマジン	mg/L	<0.0003	—	—	—	<0.0003	—							0.03
チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	—	—	<0.002	—							0.2
ベンゼン	mg/L	<0.001	—	—	—	<0.001	—							0.1
セレン	mg/L	<0.002	—	—	—	<0.002	—							0.1
ほう素及びその化合物	mg/L	0.52	—	—	—	0.58	—							230
アンモニア化合物	mg/L	31	—	—	—	30	—							380
フッ素	mg/L	<0.08	—	—	—	0.08	—							15
1・4-ジオキサン	mg/L	0.01	—	—	—	0.008	—							0.5
ヘキサン抽出物質(鉱油類)	mg/L	<1	—	—	—	<1	—							5
ヘキサン抽出物質(動植物)	mg/L	<1	—	—	—	<1	—							30
フェノール類	mg/L	<0.02	—	—	—	<0.02	—							5
銅	mg/L	<0.01	—	—	—	<0.01	—							3
亜鉛	mg/L	0.01	—	—	—	0.03	—							2
溶解性鉄	mg/L	0.08	—	—	—	0.05	—							10
溶解性マンガン	mg/L	0.011	—	—	—	0.014	—							10
クロム	mg/L	<0.005	—	—	—	<0.005	—							2
燐	mg/L	0.23	—	—	—	0.12	—							32
大腸菌群数(個)	個/mL	54	—	—	—	75	—							—
窒素	mg/L	39	32	36	32	36	32							240
沃素消費量	mg/L	23	—	—	—	16	—							220

1 1. 地下水の水質検査（令和4年度）

上段：採水日、下段：測定結果が得られた日

採水場所：水処理施設内井戸

分析項目	単位	4月21日	5月12日	6月16日	7月14日	8月18日	9月8日							環境基準値
		5月13日	5月20日	6月22日	7月29日	9月2日	9月14日							
水素イオン	-	-	-	-	-	7.5(24℃)	-							5.7を越え8.7未満
BOD(生物的酸素要求量)	mg/L	-	-	-	-	1.1	-							60
COD(化学的酸素要求量)	mg/L	-	-	-	-	<1	-							90
SS(浮遊物質)	mg/L	-	-	-	-	1	-							60
大腸菌群数	個/mL	-	-	-	-	0	-							3,000
カドミウム	mg/L	-	-	-	-	<0.0003	-							0.003
シアン	mg/L	-	-	-	-	不検出	-							不検出
有機リン化合物	mg/L	-	-	-	-	不検出	-							-
鉛	mg/L	-	-	-	-	<0.005	-							0.01
六価クロム	mg/L	-	-	-	-	<0.005	-							0.02
砒素	mg/L	-	-	-	-	<0.005	-							0.01
総水銀	mg/L	-	-	-	-	<0.0005	-							0.0005
アルキル水銀	mg/L	-	-	-	-	不検出	-							不検出
P C B	mg/L	-	-	-	-	不検出	-							不検出
トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	<0.001	-							0.01
テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	<0.0005	-							0.01
ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	<0.002	-							0.02
四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	<0.0002	-							0.002
1・2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	<0.0004	-							0.004
1・1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	<0.002	-							0.10
シス-1・2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	<0.004	-							0.04
1・1・1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	<0.0005	-							1
1・1・2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	<0.0006	-							0.006
1・3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-	-	<0.0002	-							0.002
チウラム	mg/L	-	-	-	-	<0.0006	-							0.006
シマジン	mg/L	-	-	-	-	<0.0003	-							0.003
チオベンカルブ	mg/L	-	-	-	-	<0.002	-							0.02
ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	<0.001	-							0.01
セレン	mg/L	-	-	-	-	<0.002	-							0.01
ほう素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	<0.1	-							1
フッ素	mg/L	-	-	-	-	0.28	-							0.8
1・4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	<0.005	-							0.05
クロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	<0.0002	-							0.002
電気伝導率	mS/m	120	110	130	120	140	140							-