１０．　処理水の水質検査（令和5年度）　※流域下水道へ放流

上段：採水日、下段：測定結果が得られた日　　採水場所：水処理施設放流口

分　析　項　目	単位	4月20日												下水排除基準値
		5月9日												
水素イオン	－	7.2(21℃)												5を越え9未満
BOD(生物化学的酸素要求量)	mg/L	9.8												600
COD(化学的酸素要求量)	mg/L	24												—
SS(浮遊物質量)	mg/L	3												600
カドミウム	mg/L	<0.0003												0.03
シアン	mg/L	不検出												1
有機燐化合物	mg/L	不検出												1
鉛	mg/L	<0.005												0.1
六価クロム	mg/L	<0.005												0.5
砒素	mg/L	<0.005												0.1
総水銀	mg/L	<0.0005												0.005
アルキル水銀	mg/L	不検出												検出されないこと
ＰＣＢ	mg/L	不検出												0.003
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001												0.1
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005												0.1
ジクロロメタン	mg/L	<0.002												0.2
四塩化炭素	mg/L	<0.0002												0.02
1・2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004												0.04
1・1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002												1
シス-1・2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004												0.4
1・1・1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005												3
1・1・2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006												0.06
1・3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002												0.02
チウラム	mg/L	<0.0006												0.06
シマジン	mg/L	<0.0003												0.03
チオベンカルブ	mg/L	<0.002												0.2
ベンゼン	mg/L	<0.001												0.1
セレン	mg/L	<0.002												0.1
ほう素及びその化合物	mg/L	0.68												230
アンモニア化合物	mg/L	27												380
フッ素	mg/L	<0.08												15
1・4-ジオキサン	mg/L	0.009												0.5
ヘキサン抽出物質(鉱油類)	mg/L	<1												5
ヘキサン抽出物質(動植物)	mg/L	<1												30
フェノール類	mg/L	<0.5												5
銅	mg/L	<0.01												3
亜鉛	mg/L	0.02												2
溶解性鉄	mg/L	0.06												10
溶解性マンガン	mg/L	0.008												10
クロム	mg/L	<0.005												2
燐	mg/L	0.07												32
大腸菌群数（個）	個/mL	0												—
窒素	mg/L	31												240
沃素消費量	mg/L	14												220

１１．　地下水の水質検査（令和5年度）

上段：採水日、下段：測定結果が得られた日　　採水場所：水処理施設内井戸

分　析　項　目	単位	4月20日 5月9日												環境基準値
水素イオン	―	－												5.7を越え8.7未満
BOD(生物的酸素要求量)	mg/L	－												60
COD(化学的酸素要求量)	mg/L	－												90
SS(浮遊物質量)	mg/L	－												60
大腸菌群数	個/mL	－												3,000
カドミウム	mg/L	－												0.003
シアン	mg/L	－												不検出
有機燐化合物	mg/L	－												－
鉛	mg/L	－												0.01
六価クロム	mg/L	－												0.02
砒素	mg/L	－												0.01
総水銀	mg/L	－												0.0005
アルキル水銀	mg/L	－												不検出
ＰＣＢ	mg/L	－												不検出
トリクロロエチレン	mg/L	－												0.01
テトラクロロエチレン	mg/L	－												0.01
ジクロロメタン	mg/L	－												0.02
四塩化炭素	mg/L	－												0.002
1・2-ジクロロエタン	mg/L	－												0.004
1・1-ジクロロエチレン	mg/L	－												0.10
シス-1・2-ジクロロエチレン	mg/L	－												0.04
1・1・1-トリクロロエタン	mg/L	－												1
1・1・2-トリクロロエタン	mg/L	－												0.006
1・3-ジクロロプロペン	mg/L	－												0.002
チウラム	mg/L	－												0.006
シマジン	mg/L	－												0.003
チオベンカルブ	mg/L	－												0.02
ベンゼン	mg/L	－												0.01
セレン	mg/L	－												0.01
ほう素及びその化合物	mg/L	－												1
フッ素	mg/L	－												0.8
1・4-ジオキサン	mg/L	－												0.05
クロロエチレン	mg/L	－												0.002
電気伝導率	mS/m	99												－