資料(3)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定結果を得られた年月日及び測定の結果

（１号炉）

測定項目		規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
測定年月日		最大 ℃	最少 ℃	平均 ℃	最大 ℃	最少 ℃	平均 ℃	最大 ppm	最少 ppm	平均 ppm
21/12/1	水	959	845	898	188	182	185	17.38	8.13	11.35
12/2	木	949	834	896	192	182	186	15	6.75	10.60
12/3	金									
12/4	土									
12/5	日									
12/6	月									
12/7	火	955	832	880	188	181	184	12.75	7.13	8.77
12/8	水	944	846	884	187	183	185	10	7.38	8.56
12/9	木	932	832	897	187	183	184	9.25	5.88	7.14
12/10	金	928	820	897	190	182	184	12.5	6.75	8.09
12/11	土									
12/12	日									
12/13	月									
12/14	火	947	848	906	187	183	185	17.75	5.88	8.85
12/15	水	938	852	902	189	182	185	13.38	5.63	8.55
12/16	木	964	840	904	187	182	185	11.38	5.88	7.68
12/17	金	942	839	902	190	182	185	12.13	6.75	8.70
12/18	土									
12/19	日									
12/20	月									
12/21	火	968	835	905	187	181	185	11.38	5.5	8.84
12/22	水	959	842	898	187	183	185	10.5	5.5	7.70
12/23	木	938	842	891	191	182	185	10	5.63	6.89
12/24	金	1,004	836	898	194	182	186	15	5.75	8.91
12/25	土									
12/26	日									
12/27	月									
12/28	火	958	861	910	188	183	185	10.63	5.88	7.47
12/29	水	946	833	891	193	182	185	13.63	7.25	9.21
12/30	木									
12/31	金									

(※1)規則第4条の5第1項第2号ト・・・・・燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2)規則第4条の5第1項第2号リ・・・・・集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3)規則第4条の5第1項第2号ヲ・・・・・煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

※ 部分は立ち上げ及び立ち下げ日　　部分は操業停止

資料(3)

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定結果を得られた年月日及び測定の結果

（２号炉）

測定項目		規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
測定年月日		最大 ℃	最少 ℃	平均 ℃	最大 ℃	最少 ℃	平均 ℃	最大 ppm	最少 ppm	平均 ppm
21/12/1	水									
12/2	木									
12/3	金									
12/4	土									
12/5	日									
12/6	月									
12/7	火									
12/8	水									
12/9	木	925	843	880	189	181	185	11.75	7.63	9.59
12/10	金	941	841	888	188	184	186	8.50	6.75	7.68
12/11	土									
12/12	日									
12/13	月									
12/14	火	927	845	881	187	182	185	11.25	6.50	8.55
12/15	水	977	844	894	190	182	186	8.50	6.13	7.27
12/16	木	918	839	878	188	182	185	8.38	6.63	7.41
12/17	金	944	836	881	188	182	185	9.88	6.75	7.84
12/18	土									
12/19	日									
12/20	月									
12/21	火	947	837	891	189	182	186	9.75	6.50	7.91
12/22	水	961	843	890	188	183	186	9.50	6.88	8.10
12/23	木	953	844	875	190	182	185	10.00	6.75	8.43
12/24	金	920	839	874	190	181	185	9.25	6.75	7.79
12/25	土									
12/26	日									
12/27	月									
12/28	火	997	833	901	190	183	186	8.50	6.88	7.71
12/29	水	966	839	881	189	181	186	11.13	7.13	8.81
12/30	木									
12/31	金									

(※1)規則第4条の5第1項第2号ト・・・・・燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2)規則第4条の5第1項第2号リ・・・・・集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3)規則第4条の5第1項第2号ヲ・・・・・煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

※ ▒ 部分は立ち上げ及び立ち下げ日　　■ 部分は操業停止