

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定結果を得られた年月日及び測定の結果
(1号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)			
	測定年月日	最大 ℃	最少 ℃	平均 ℃	最大 ℃	最少 ℃	平均 ℃	最大 ppm	最少 ppm	平均 ppm
22/1/1	土									
1/2	日									
1/3	月									
1/4	火	941	831	900	187	182	184	11.13	6.38	8.55
1/5	水	932	826	895	188	181	184	11.88	6.38	8.95
1/6	木	948	822	891	189	182	185	10.00	6.13	7.75
1/7	金									
1/8	土									
1/9	日									
1/10	月									
1/11	火	940	827	878	187	182	185	11.13	6.25	7.75
1/12	水	939	842	891	190	181	185	16.88	5.50	9.56
1/13	木	924	829	864	187	181	184	11.75	5.63	7.65
1/14	金	985	832	892	188	179	184	12.00	6.50	8.53
1/15	土									
1/16	日									
1/17	月									
1/18	火	937	829	879	190	182	185	16.63	6.63	9.25
1/19	水	932	827	881	189	183	185	10.50	6.38	8.23
1/20	木	975	827	892	191	182	185	17.00	6.38	9.61
1/21	金	943	828	866	188	179	184	13.38	6.38	8.28
1/22	土									
1/23	日									
1/24	月									
1/25	火	925	834	871	187	181	184	20.75	6.00	10.03
1/26	水	941	824	873	189	179	185	9.50	5.25	7.07
1/27	木	938	825	883	188	182	185	8.63	5.75	6.92
1/28	金	948	840	897	188	182	185	13.00	6.75	8.42
1/29	土									
1/30	日									
1/31	月									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

※ 部分は立ち上げ及び立ち下げ日

部分は操業停止

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定結果を得られた年月日及び測定の結果
(2号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)			
	測定年月日	最大 ℃	最少 ℃	平均 ℃	最大 ℃	最少 ℃	平均 ℃	最大 ppm	最少 ppm	平均 ppm
22/1/1 土										
1/2 日										
1/3 月										
1/4 火	932	842	867	189	182	185	9.63	7.00	7.94	
1/5 水	941	838	877	190	182	185	8.50	6.50	7.19	
1/6 木	923	842	873	190	182	185	9.00	5.38	7.12	
1/7 金										
1/8 土										
1/9 日										
1/10 月										
1/11 火	900	842	858	188	182	185	8.50	7.38	7.84	
1/12 水	981	842	871	189	182	186	11.25	6.88	8.89	
1/13 木	931	835	866	189	182	185	10.13	6.50	7.83	
1/14 金	929	844	876	188	181	186	8.75	6.13	7.28	
1/15 土										
1/16 日										
1/17 月										
1/18 火	953	834	865	191	181	185	9.63	6.38	7.56	
1/19 水	1,042	840	889	189	183	186	8.88	5.63	6.96	
1/20 木	914	832	868	189	182	184	9.63	6.38	7.78	
1/21 金	929	844	880	190	182	186	8.13	5.88	7.12	
1/22 土										
1/23 日										
1/24 月										
1/25 火	945	843	895	189	183	186	8.50	6.38	7.24	
1/26 水	945	839	878	188	183	185	8.38	6.13	7.17	
1/27 木	947	840	865	189	182	185	8.75	6.00	7.00	
1/28 金	942	834	865	189	182	186	8.63	6.38	7.41	
1/29 土										
1/30 日										
1/31 月										

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

※ 部分は立ち上げ及び立ち下げ日

部分は操業停止