

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定結果を得られた年月日及び測定の結果  
(1号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)			
	測定年月日	最大 ℃	最少 ℃	平均 ℃	最大 ℃	最少 ℃	平均 ℃	最大 ppm	最少 ppm	平均 ppm
22/2/1	火									
2/2	水									
2/3	木									
2/4	金									
2/5	土									
2/6	日									
2/7	月									
2/8	火									
2/9	水									
2/10	木									
2/11	金									
2/12	土									
2/13	日									
2/14	月									
2/15	火									
2/16	水	930	829	883	190	182	186	18.25	8.50	12.12
2/17	木	933	812	863	189	181	185	13.25	8.25	10.95
2/18	金									
2/19	土									
2/20	日									
2/21	月									
2/22	火	908	815	861	188	181	184	16.38	10.00	12.73
2/23	水	961	827	886	190	182	185	21.88	8.63	12.36
2/24	木	958	829	898	187	183	185	27.00	9.00	13.57
2/25	金									
2/26	土									
2/27	日									
2/28	月									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

※  部分は立ち上げ及び立ち下げ日

部分は操業停止

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定結果を得られた年月日及び測定の結果  
(2号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)			
	測定年月日	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 ppm	最少 ppm	平均 ppm
22/2/1	火									
2/2	水									
2/3	木									
2/4	金									
2/5	土									
2/6	日									
2/7	月									
2/8	火									
2/9	水									
2/10	木									
2/11	金									
2/12	土									
2/13	日									
2/14	月									
2/15	火									
2/16	水	899	839	855	189	181	186	18.13	13.25	15.39
2/17	木	871	839	852	189	182	185	14.63	11.63	13.03
2/18	金									
2/19	土									
2/20	日									
2/21	月									
2/22	火	887	835	853	190	182	185	20.00	12.88	15.95
2/23	水	956	840	874	189	181	185	16.00	14.13	15.31
2/24	木	924	830	866	189	181	185	14.00	10.00	11.81
2/25	金									
2/26	土									
2/27	日									
2/28	月									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

※ 

--

 部分は立ち上げ及び立ち下げ日 

--

 部分は操業停止 

--

 部分は測定機器点検