

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定結果を得られた年月日及び測定の結果  
(1号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)			
	測定年月日	最大 ℃	最少 ℃	平均 ℃	最大 ℃	最少 ℃	平均 ℃	最大 ppm	最少 ppm	平均 ppm
22/3/1	火	932	833	885	187	182	185	13.25	8.75	10.59
3/2	水	948	848	904	190	183	185	17.00	8.13	10.98
3/3	木	935	830	879	187	182	184	11.13	7.25	8.51
3/4	金									
3/5	土									
3/6	日									
3/7	月									
3/8	火	927	813	873	189	181	184	13.75	8.25	10.46
3/9	水	947	808	868	188	181	185	13.50	7.88	10.55
3/10	木	943	833	890	188	182	185	31.88	7.63	11.39
3/11	金									
3/12	土									
3/13	日									
3/14	月									
3/15	火	959	832	905	187	180	185	21.38	7.88	11.81
3/16	水	944	867	914	188	181	185	18.88	7.25	10.06
3/17	木	955	836	905	187	182	184	15.63	7.00	9.73
3/18	金									
3/19	土									
3/20	日									
3/21	月									
3/22	火	935	830	874	188	181	185	13.13	7.50	9.48
3/23	水	932	843	891	188	182	184	13.50	7.63	8.98
3/24	木	951	838	901	189	183	185	11.63	7.13	9.36
3/25	金									
3/26	土									
3/27	日									
3/28	月									
3/29	火	958	842	895	192	183	185	12.00	7.88	9.78
3/30	水	971	841	905	187	181	184	16.75	7.25	10.07
3/31	木	934	840	880	188	182	185	51.13	8.38	21.11

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

※  部分は立ち上げ及び立ち下げ日

部分は操業停止

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定結果を得られた年月日及び測定の結果  
(2号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)			
	測定年月日	最大 ℃	最少 ℃	平均 ℃	最大 ℃	最少 ℃	平均 ℃	最大 ppm	最少 ppm	平均 ppm
22/3/1	火	931	836	870	190	181	185	15.13	11.50	13.29
3/2	水	937	842	875	188	181	185	13.63	10.00	11.47
3/3	木	893	833	864	188	181	185	13.88	10.13	11.91
3/4	金									
3/5	土									
3/6	日									
3/7	月									
3/8	火	924	833	865	188	175	185	16.88	12.13	14.27
3/9	水	919	836	881	189	182	186	13.13	10.50	11.65
3/10	木	927	834	877	188	182	185	15.38	9.75	12.09
3/11	金									
3/12	土									
3/13	日									
3/14	月									
3/15	火	961	838	886	188	183	185	14.75	10.75	12.18
3/16	水	956	838	895	188	181	185	15.75	9.25	11.64
3/17	木	935	835	888	190	182	185	13.00	9.75	10.96
3/18	金									
3/19	土									
3/20	日									
3/21	月									
3/22	火	906	835	865	190	182	185	16.63	14.13	15.12
3/23	水	937	839	865	190	183	186	16.13	12.25	13.72
3/24	木	958	818	867	188	182	185	14.38	11.63	12.80
3/25	金									
3/26	土									
3/27	日									
3/28	月									
3/29	火	913	841	873	189	181	185	19.13	10.88	13.49
3/30	水	979	840	880	189	182	185	16.13	9.63	12.79
3/31	木	940	827	882	188	183	185	26.13	8.13	13.24

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

※  部分は立ち上げ及び立ち下げ日

部分は操業停止