

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定結果を得られた年月日及び測定の結果
(1号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)			
	測定年月日	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 ppm	最少 ppm	平均 ppm
22/4/1	金									
4/2	土									
4/3	日									
4/4	月									
4/5	火	886	826	845	187	181	184	37.00	8.25	16.58
4/6	水	924	827	863	190	181	185	39.50	8.00	15.83
4/7	木	907	824	852	189	182	185	24.50	7.88	12.87
4/8	金									
4/9	土									
4/10	日									
4/11	月									
4/12	火	921	828	850	188	181	185	17.13	7.88	10.82
4/13	水	959	823	866	188	180	184	26.13	8.25	15.05
4/14	木	939	830	863	191	183	185	53.25	8.63	17.79
4/15	金									
4/16	土									
4/17	日									
4/18	月									
4/19	火	946	805	862	186	182	184	28.75	7.75	12.14
4/20	水	977	820	897	187	183	185	14.50	7.88	10.01
4/21	木	954	840	899	186	182	184	12.38	7.63	9.20
4/22	金	947	803	870	186	182	184	10.38	8.00	9.17
4/23	土									
4/24	日									
4/25	月									
4/26	火	938	823	890	190	182	185	21.50	8.63	11.29
4/27	水	941	833	876	189	182	185	12.13	8.50	9.66
4/28	木	959	835	894	189	183	185	14.63	7.63	10.10
4/29	金									
4/30	土									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

※ 部分は立ち上げ及び立ち下げ日

部分は操業停止

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定結果を得られた年月日及び測定の結果
(2号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)			
	測定年月日	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 ppm	最少 ppm	平均 ppm
22/4/1	金									
4/2	土									
4/3	日									
4/4	月									
4/5	火	936	835	873	188	182	185	17.13	10.38	13.01
4/6	水									
4/7	木	975	833	891	189	181	186	14.00	9.63	11.04
4/8	金									
4/9	土									
4/10	日									
4/11	月									
4/12	火	931	838	869	188	182	185	16.63	9.50	11.98
4/13	水	938	841	881	188	182	185	14.13	10.38	11.86
4/14	木	914	832	858	190	181	185	18.13	10.00	13.09
4/15	金									
4/16	土									
4/17	日									
4/18	月									
4/19	火	964	841	878	187	182	185	12.88	9.75	11.14
4/20	水	921	836	861	187	182	185	12.88	9.75	11.14
4/21	木	895	836	856	188	181	185	15.75	9.88	11.80
4/22	金	915	834	858	188	182	185	14.25	9.75	12.02
4/23	土									
4/24	日									
4/25	月									
4/26	火	932	828	860	188	182	185	15.75	9.38	11.75
4/27	水	917	831	862	188	181	185	16.00	9.63	12.08
4/28	木	915	837	862	188	182	185	13.75	9.63	11.37
4/29	金									
4/30	土									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

※ 部分は立ち上げ及び立ち下げ日

部分は操業停止