

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定結果を得られた年月日及び測定の結果
(1号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)			
	測定年月日	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 ppm	最少 ppm	平均 ppm
22/6/1	水	922	833	868	188	181	185	33.63	7.00	14.81
6/2	木	921	832	869	188	182	185	64.63	7.38	16.77
6/3	金									
6/4	土									
6/5	日									
6/6	月									
6/7	火	908	826	852	188	181	184	72.75	8.38	18.51
6/8	水	926	827	850	187	182	184	22.75	7.50	10.70
6/9	木	929	820	868	188	182	185	81.88	8.00	25.20
6/10	金									
6/11	土									
6/12	日									
6/13	月									
6/14	火	911	833	853	187	182	184	27.25	8.50	14.10
6/15	水	916	829	870	188	182	185	42.75	8.00	16.01
6/16	木	955	824	866	189	179	185	53.75	9.00	17.77
6/17	金									
6/18	土									
6/19	日									
6/20	月									
6/21	火	914	831	862	189	178	185	28.00	8.25	11.28
6/22	水	920	833	872	187	182	185	49.13	8.50	18.49
6/23	木	935	829	872	189	178	185	13.75	8.63	10.88
6/24	金									
6/25	土									
6/26	日									
6/27	月									
6/28	火	937	826	868	189	180	185	99.38	8.63	25.97
6/29	水	939	829	864	187	182	184	11.00	7.75	8.87
6/30	木	948	834	892	187	181	184	54.25	6.75	13.59

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

※ 部分は立ち上げ及び立ち下げ日

部分は操業停止

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定結果を得られた年月日及び測定の結果
(2号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)			
	測定年月日	最大 ℃	最少 ℃	平均 ℃	最大 ℃	最少 ℃	平均 ℃	最大 ppm	最少 ppm	平均 ppm
22/6/1	水	948	832	878	188	180	184	15.38	9.00	11.65
6/2	木	971	839	886	187	183	185	13.88	10.38	12.04
6/3	金									
6/4	土									
6/5	日									
6/6	月									
6/7	火	900	833	854	190	185	187	18.00	12.38	15.11
6/8	水	902	837	864	189	183	186	16.13	9.13	11.96
6/9	木	932	846	888	188	183	186	14.50	7.88	10.67
6/10	金									
6/11	土									
6/12	日									
6/13	月									
6/14	火	962	837	885	188	179	185	16.25	9.50	12.70
6/15	水	926	838	890	188	181	185	15.38	7.38	10.39
6/16	木	935	833	873	190	182	186	14.00	8.38	10.83
6/17	金									
6/18	土									
6/19	日									
6/20	月									
6/21	火	919	840	868	189	182	185	27.50	8.88	12.35
6/22	水	938	838	882	189	182	185	21.38	9.25	12.68
6/23	木	959	836	891	188	183	185	26.75	9.13	12.46
6/24	金									
6/25	土									
6/26	日									
6/27	月									
6/28	火	920	836	869	189	183	186	13.75	9.38	11.67
6/29	水	921	836	879	188	176	184	12.38	8.00	9.71
6/30	木	972	846	905	192	183	186	11.25	7.75	9.58

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

※ 部分は立ち上げ及び立ち下げ日

部分は操業停止