

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定結果を得られた年月日及び測定の結果
(1号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)			
	測定年月日	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 ppm	最少 ppm	平均 ppm
22/7/1	金									
7/2	土									
7/3	日									
7/4	月									
7/5	火									
7/6	水									
7/7	木									
7/8	金									
7/9	土									
7/10	日									
7/11	月									
7/12	火									
7/13	水									
7/14	木	872	823	844	188	182	185	72.88	9.00	21.82
7/15	金									
7/16	土									
7/17	日									
7/18	月									
7/19	火	865	813	838	191	177	185	25.63	6.75	10.57
7/20	水	929	800	837	188	180	185	62.50	5.63	14.46
7/21	木	845	819	835	189	182	185	10.63	5.88	7.34
7/22	金									
7/23	土									
7/24	日									
7/25	月									
7/26	火	938	820	857	189	183	186	54.63	7.00	14.53
7/27	水	934	822	855	188	181	185	91.25	7.38	25.81
7/28	木	963	809	848	188	183	186	71.50	9.38	19.67
7/29	金									
7/30	土									
7/31	日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

※ 部分は立ち上げ及び立ち下げ日

部分は操業停止

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定結果を得られた年月日及び測定の結果
(2号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)			
	測定年月日	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 ppm	最少 ppm	平均 ppm
22/7/1	金									
7/2	土									
7/3	日									
7/4	月									
7/5	火	930	829	870	190	182	186	14.13	8.63	10.52
7/6	水	918	829	870	188	182	185	20.00	9.38	13.79
7/7	木	897	838	863	189	184	186	19.13	8.88	12.21
7/8	金									
7/9	土									
7/10	日									
7/11	月									
7/12	火	932	836	858	189	183	185	14.75	9.13	11.52
7/13	水	956	839	870	190	182	185	20.50	10.38	13.83
7/14	木	959	838	880	188	181	186	13.25	8.88	10.75
7/15	金									
7/16	土									
7/17	日									
7/18	月									
7/19	火	919	841	864	189	182	185	13.00	8.88	10.65
7/20	水	1,059	834	880	188	183	185	14.63	10.00	11.58
7/21	木	923	841	877	188	184	185	15.25	8.88	11.00
7/22	金									
7/23	土									
7/24	日									
7/25	月									
7/26	火	912	841	861	187	182	185	12.25	9.13	10.67
7/27	水	928	840	871	190	184	186	15.38	9.38	11.28
7/28	木	950	842	881	188	183	186	14.63	10.00	11.80
7/29	金									
7/30	土									
7/31	日									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

※ 部分は立ち上げ及び立ち下げ日

部分は操業停止