

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定結果を得られた年月日及び測定の結果



(1号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)			
	測定年月日	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 ppm	最少 ppm	平均 ppm
R4/8/1	月									
8/2	火	937	817	851	190	181	185	34.50	8.50	16.35
8/3	水	904	816	853	190	182	185	38.13	7.63	13.57
8/4	木	901	817	853	188	183	185	91.25	8.38	24.29
8/5	金									
8/6	土									
8/7	日									
8/8	月									
8/9	火	907	829	842	191	180	185	25.63	6.25	11.72
8/10	水	923	829	859	188	182	185	44.50	7.13	18.35
8/11	木	911	823	862	189	181	185	34.13	6.88	14.01
8/12	金									
8/13	土									
8/14	日									
8/15	月									
8/16	火	931	828	857	187	183	185	54.88	9.00	19.47
8/17	水	942	819	872	188	182	185	67.25	8.63	19.53
8/18	木	905	847	865	188	181	184	14.63	6.38	9.42
8/19	金									
8/20	土									
8/21	日									
8/22	月									
8/23	火	923	847	877	189	181	186	42.38	6.88	18.30
8/24	水	891	812	866	189	182	185	29.50	7.50	12.49
8/25	木	943	855	883	189	182	185	60.63	8.50	21.12
8/26	金									
8/27	土									
8/28	日									
8/29	月									
8/30	火									
8/31	水									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

※  部分は立ち上げ及び立ち下げ日 部分は休日 部分は保守点検等による操業停止

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定結果を得られた年月日及び測定の結果




(2号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)			
	測定年月日	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 ppm	最少 ppm	平均 ppm
R4/8/1	月									
8/2	火									
8/3	水									
8/4	木									
8/5	金									
8/6	土									
8/7	日									
8/8	月									
8/9	火									
8/10	水	931	841	874	188	183	186	12.00	7.75	9.53
8/11	木	941	836	889	188	184	185	14.38	8.50	10.71
8/12	金									
8/13	土									
8/14	日									
8/15	月									
8/16	火	960	841	882	188	183	185	11.13	8.25	9.87
8/17	水	955	844	888	187	181	185	12.88	7.75	10.10
8/18	木	959	831	878	188	182	185	12.13	8.25	9.76
8/19	金									
8/20	土									
8/21	日									
8/22	月									
8/23	火	906	848	871	188	182	186	10.38	8.13	9.07
8/24	水	910	842	878	189	182	186	29.50	7.50	12.49
8/25	木	945	848	886	189	183	186	13.13	9.00	10.44
8/26	金									
8/27	土									
8/28	日									
8/29	月									
8/30	火	926	851	882	187	183	185	13.88	8.75	10.46
8/31	水	967	851	885	189	183	186	16.38	9.00	11.77

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

※  部分は立ち上げ及び立ち下げ日 部分は操業停止 部分は保守点検等による操業停止