

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定結果を得られた年月日及び測定の結果



(1号炉)

| 測定項目 | 規則第4条の5第1項第2号ト(※1) | | | 規則第4条の5第1項第2号リ(※2) | | | 規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3) | | | |
|--------|--------------------|-------|-------|--------------------|-------|-------|--------------------|--------|--------|--------|
| | 測定年月日 | 最大 °C | 最少 °C | 平均 °C | 最大 °C | 最少 °C | 平均 °C | 最大 ppm | 最少 ppm | 平均 ppm |
| R4/9/1 | 木 | | | | | | | | | |
| 9/2 | 金 | | | | | | | | | |
| 9/3 | 土 | | | | | | | | | |
| 9/4 | 日 | | | | | | | | | |
| 9/5 | 月 | | | | | | | | | |
| 9/6 | 火 | | | | | | | | | |
| 9/7 | 水 | 905 | 825 | 866 | 188 | 181 | 184 | 13.38 | 8.00 | 9.88 |
| 9/8 | 木 | 977 | 839 | 878 | 190 | 182 | 185 | 32.00 | 11.13 | 19.32 |
| 9/9 | 金 | | | | | | | | | |
| 9/10 | 土 | | | | | | | | | |
| 9/11 | 日 | | | | | | | | | |
| 9/12 | 月 | | | | | | | | | |
| 9/13 | 火 | 924 | 836 | 869 | 188 | 181 | 185 | 23.88 | 7.63 | 14.55 |
| 9/14 | 水 | 930 | 827 | 870 | 190 | 180 | 185 | 34.00 | 8.25 | 15.85 |
| 9/15 | 木 | 895 | 844 | 869 | 189 | 182 | 185 | 20.88 | 7.25 | 11.60 |
| 9/16 | 金 | | | | | | | | | |
| 9/17 | 土 | | | | | | | | | |
| 9/18 | 日 | | | | | | | | | |
| 9/19 | 月 | | | | | | | | | |
| 9/20 | 火 | 923 | 836 | 868 | 189 | 180 | 185 | 22.63 | 6.75 | 10.35 |
| 9/21 | 水 | 911 | 833 | 867 | 190 | 181 | 185 | 38.25 | 8.13 | 14.38 |
| 9/22 | 木 | 912 | 822 | 868 | 190 | 181 | 185 | 29.50 | 7.00 | 11.21 |
| 9/23 | 金 | | | | | | | | | |
| 9/24 | 土 | | | | | | | | | |
| 9/25 | 日 | | | | | | | | | |
| 9/26 | 月 | | | | | | | | | |
| 9/27 | 火 | 959 | 809 | 854 | 189 | 179 | 185 | 86.88 | 7.00 | 21.64 |
| 9/28 | 水 | 926 | 840 | 860 | 189 | 181 | 185 | 42.00 | 10.13 | 18.92 |
| 9/29 | 木 | 908 | 816 | 844 | 188 | 176 | 185 | 35.00 | 7.50 | 15.47 |
| 9/30 | 金 | | | | | | | | | |

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

※  部分は立ち上げ及び立ち下げ日 部分は休日 部分は保守点検等による操業停止

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定結果を得られた年月日及び測定の結果



(2号炉)

| 測定項目 | 規則第4条の5第1項第2号ト(※1) | | | 規則第4条の5第1項第2号リ(※2) | | | 規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3) | | | |
|--------|--------------------|-------|-------|--------------------|-------|-------|--------------------|--------|--------|--------|
| | 測定年月日 | 最大 °C | 最少 °C | 平均 °C | 最大 °C | 最少 °C | 平均 °C | 最大 ppm | 最少 ppm | 平均 ppm |
| R4/9/1 | 木 | 958 | 858 | 892 | 188 | 181 | 186 | 10.13 | 7.75 | 8.82 |
| 9/2 | 金 | | | | | | | | | |
| 9/3 | 土 | | | | | | | | | |
| 9/4 | 日 | | | | | | | | | |
| 9/5 | 月 | | | | | | | | | |
| 9/6 | 火 | 953 | 839 | 887 | 189 | 182 | 185 | 14.63 | 9.13 | 11.00 |
| 9/7 | 水 | 967 | 862 | 892 | 188 | 183 | 185 | 12.00 | 7.75 | 9.74 |
| 9/8 | 木 | 946 | 855 | 886 | 190 | 182 | 185 | 12.00 | 8.75 | 10.28 |
| 9/9 | 金 | | | | | | | | | |
| 9/10 | 土 | | | | | | | | | |
| 9/11 | 日 | | | | | | | | | |
| 9/12 | 月 | | | | | | | | | |
| 9/13 | 火 | 935 | 853 | 888 | 188 | 178 | 185 | 12.13 | 8.63 | 10.82 |
| 9/14 | 水 | 935 | 858 | 897 | 188 | 182 | 185 | 11.13 | 7.50 | 8.75 |
| 9/15 | 木 | 953 | 849 | 900 | 188 | 183 | 185 | 10.88 | 8.00 | 9.32 |
| 9/16 | 金 | | | | | | | | | |
| 9/17 | 土 | | | | | | | | | |
| 9/18 | 日 | | | | | | | | | |
| 9/19 | 月 | | | | | | | | | |
| 9/20 | 火 | 926 | 867 | 884 | 189 | 183 | 186 | 10.63 | 8.75 | 9.67 |
| 9/21 | 水 | 917 | 857 | 881 | 188 | 183 | 186 | 10.50 | 8.13 | 9.28 |
| 9/22 | 木 | 953 | 856 | 886 | 191 | 182 | 186 | 10.88 | 8.13 | 9.63 |
| 9/23 | 金 | | | | | | | | | |
| 9/24 | 土 | | | | | | | | | |
| 9/25 | 日 | | | | | | | | | |
| 9/26 | 月 | | | | | | | | | |
| 9/27 | 火 | 943 | 864 | 898 | 190 | 182 | 185 | 10.38 | 7.88 | 9.10 |
| 9/28 | 水 | 957 | 858 | 893 | 190 | 182 | 185 | 9.50 | 7.75 | 8.51 |
| 9/29 | 木 | 945 | 828 | 885 | 187 | 182 | 185 | 10.50 | 7.88 | 8.70 |
| 9/30 | 金 | | | | | | | | | |

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

※  部分は立ち上げ及び立ち下げ日 部分は操業停止 部分は保守点検等による操業停止