

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定結果を得られた年月日及び測定の結果



## ( 1 号 炉 )

測 定 項 目		規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)											
測定年月日		最大	℃	最少	℃	平均	℃	最大	℃	最少	℃	平均	℃	最大	ppm	最少	ppm	平均	ppm
R4/10/1	土																		
10/2	日																		
10/3	月																		
10/4	火	886		815		834		190		182		185		61.75		10.25		23.32	
10/5	水	897		810		839		190		183		185		39.13		9.13		22.07	
10/6	木	885		818		838		188		180		185		13.75		7.63		10.98	
10/7	金																		
10/8	土																		
10/9	日																		
10/10	月																		
10/11	火	927		820		855		188		181		185		23.50		6.63		11.36	
10/12	水	959		826		859		189		182		185		28.38		6.38		11.56	
10/13	木	891		836		851		189		183		185		27.13		6.38		11.14	
10/14	金																		
10/15	土																		
10/16	日																		
10/17	月																		
10/18	火																		
10/19	水	877		825		849		187		181		185		12.00		7.13		9.05	
10/20	木	892		814		850		189		173		185		14.25		7.38		8.93	
10/21	金																		
10/22	土																		
10/23	日																		
10/24	月																		
10/25	火	934		831		857		189		181		185		30.25		7.50		15.32	
10/26	水	914		841		860		189		181		186		35.63		7.50		17.58	
10/27	木	923		832		850		189		181		185		10.63		7.88		9.43	
10/28	金																		
10/29	土																		
10/30	日																		
10/31	月																		

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

※  部分は立ち上げ及び立ち下げ日 部分は休日 部分は保守点検等による操業停止

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定結果を得られた年月日及び測定の結果




## ( 2 号 炉 )

測 定 項 目		規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)											
測定年月日		最大	℃	最少	℃	平均	℃	最大	℃	最少	℃	平均	℃	最大	ppm	最少	ppm	平均	ppm
R4/10/1	土																		
10/2	日																		
10/3	月																		
10/4	火	941		839		861		188		182		185		10.75		8.13		8.92	
10/5	水	928		827		860		188		184		186		10.38		7.75		9.12	
10/6	木	909		829		858		188		183		185		10.25		7.63		8.89	
10/7	金																		
10/8	土																		
10/9	日																		
10/10	月																		
10/11	火	923		835		871		188		182		185		11.25		9.00		10.01	
10/12	水	947		837		870		189		180		186		12.00		8.63		9.85	
10/13	木	952		840		869		189		183		186		11.88		8.88		10.60	
10/14	金																		
10/15	土																		
10/16	日																		
10/17	月																		
10/18	火																		
10/19	水	929		839		864		188		182		185		10.25		8.00		9.21	
10/20	木	914		843		857		188		182		185		11.00		8.25		9.44	
10/21	金																		
10/22	土																		
10/23	日																		
10/24	月																		
10/25	火	956		845		870		190		181		185		10.63		7.75		9.02	
10/26	水	941		835		875		188		182		185		9.88		7.13		8.02	
10/27	木	954		837		866		189		182		186		10.00		7.00		8.55	
10/28	金																		
10/29	土																		
10/30	日																		
10/31	月																		

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

※  部分は立ち上げ及び立ち下げ日 部分は操業停止 部分は保守点検等による操業停止