

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定結果を得られた年月日及び測定の結果



(1号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)			
	測定年月日	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 ppm	最少 ppm	平均 ppm
R4/12/1	木	885	828	848	189	182	185	56.75	6.75	19.02
12/2	金									
12/3	土									
12/4	日									
12/5	月									
12/6	火	873	822	848	188	182	185	34.38	8.13	14.78
12/7	水	934	795	848	188	182	185	51.25	7.25	16.67
12/8	木	885	797	835	188	180	184	24.13	8.13	13.17
12/9	金									
12/10	土									
12/11	日									
12/12	月									
12/13	火	929	821	842	187	183	185	32.13	8.25	14.14
12/14	水	875	809	839	187	181	184	17.13	6.88	10.79
12/15	木	895	798	838	188	181	185	25.63	8.00	14.17
12/16	金	900	833	847	191	182	185	20.88	8.13	12.94
12/17	土									
12/18	日									
12/19	月									
12/20	火	875	761	833	189	181	185	28.50	7.25	12.60
12/21	水	858	818	836	188	182	185	35.00	7.75	15.44
12/22	木	857	815	839	190	183	186	26.38	6.50	14.25
12/23	金									
12/24	土									
12/25	日									
12/26	月									
12/27	火	879	827	848	187	182	185	26.00	7.25	17.94
12/28	水	936	834	854	188	182	185	67.25	9.50	27.08
12/29	木	913	835	849	188	183	185	23.00	8.00	11.78
12/30	金									
12/31	土									

(※1)規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2)規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3)規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

※  部分は立ち上げ及び立ち下げ日 部分は休日 部分は保守点検等による操業停止

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定結果を得られた年月日及び測定の結果



(2号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	測定年月日	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 ppm	最少 ppm
R4/12/1 木	941	827	859	188	181	185	11.25	7.88	9.47
12/2 金									
12/3 土									
12/4 日									
12/5 月									
12/6 火	899	824	853	189	181	185	11.25	8.63	9.92
12/7 水	904	839	861	190	183	186	11.63	8.38	9.55
12/8 木	932	835	858	188	182	185	11.88	9.00	10.17
12/9 金									
12/10 土									
12/11 日									
12/12 月									
12/13 火	866	756	846	189	182	185	11.63	9.00	9.97
12/14 水	860	837	850	191	181	185	12.13	9.13	10.14
12/15 木	889	833	851	190	181	185	11.50	8.13	9.79
12/16 金	951	753	863	189	182	185	12.13	8.00	9.89
12/17 土									
12/18 日									
12/19 月									
12/20 火	915	839	853	188	181	185	11.88	8.38	10.09
12/21 水	859	749	841	189	183	186	10.63	8.63	9.62
12/22 木	905	838	853	189	181	186	12.00	8.00	9.81
12/23 金									
12/24 土									
12/25 日									
12/26 月									
12/27 火	927	842	861	189	183	186	11.00	8.00	9.64
12/28 水	921	752	876	189	176	185	10.88	7.75	9.12
12/29 木	930	841	885	189	184	186	12.88	8.50	10.62
12/30 金									
12/31 土									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

※  部分は立ち上げ及び立ち下げ日 部分は操業停止 部分は保守点検等による操業停止