

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定結果を得られた年月日及び測定の結果



## (1号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)			
	測定年月日	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 ppm	最少 ppm	平均 ppm
R5/1/1 日										
1/2 月										
1/3 火										
1/4 水	928	811	845	189	183	186	21.00	9.25	13.51	
1/5 木	863	832	846	188	182	186	16.25	6.63	10.43	
1/6 金										
1/7 土										
1/8 日										
1/9 月										
1/10 火	937	827	846	188	183	186	25.38	7.38	11.44	
1/11 水	885	822	845	190	182	185	24.38	7.38	14.21	
1/12 木	888	810	845	189	183	185	57.13	8.00	21.40	
1/13 金	872	831	844	187	182	184	26.00	8.13	12.83	
1/14 土										
1/15 日										
1/16 月										
1/17 火	873	820	856	188	182	185	9.50	6.00	7.45	
1/18 水	884	834	858	189	183	185	28.75	7.25	13.02	
1/19 木	890	813	851	187	183	185	56.00	7.38	25.14	
1/20 金	881	813	851	188	180	184	17.50	6.63	9.94	
1/21 土										
1/22 日										
1/23 月										
1/24 火	891	778	843	187	183	185	41.00	7.00	14.31	
1/25 水	893	782	858	188	181	185	63.50	7.00	20.12	
1/26 木										
1/27 金										
1/28 土										
1/29 日										
1/30 月										
1/31 火	908	854	880	188	183	185	62.63	6.75	19.98	

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

※  部分は立ち上げ及び立ち下げ日 部分は休日 部分は保守点検等による操業停止

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定結果を得られた年月日及び測定の結果



## (2号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)			
	測定年月日	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 ppm	最少 ppm	平均 ppm
R5/1/1 日										
1/2 月										
1/3 火										
1/4 水	933	839	865	190	184	186	11.50	7.88	9.78	
1/5 木	936	822	857	192	180	186	11.25	8.88	10.03	
1/6 金										
1/7 土										
1/8 日										
1/9 月										
1/10 火	868	839	851	189	182	186	10.88	8.50	9.73	
1/11 水	916	840	856	188	182	185	11.25	8.50	9.92	
1/12 木	901	835	867	189	183	185	11.38	7.88	9.49	
1/13 金	918	728	847	188	181	185	11.75	8.63	10.05	
1/14 土										
1/15 日										
1/16 月										
1/17 火	880	844	860	188	182	185	10.50	8.25	9.39	
1/18 水	886	848	860	191	181	186	10.13	9.00	9.53	
1/19 木	936	784	868	189	182	186	10.38	7.88	9.09	
1/20 金	914	842	868	188	182	186	11.25	8.25	9.58	
1/21 土										
1/22 日										
1/23 月										
1/24 火	871	843	856	191	181	186	12.63	9.63	10.89	
1/25 水	880	820	855	189	181	185	11.63	8.88	10.18	
1/26 木	917	820	868	191	181	186	11.50	8.63	9.66	
1/27 金										
1/28 土										
1/29 日										
1/30 月										
1/31 火	889	863	874	190	180	186	9.13	7.88	8.45	

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

※  部分は立ち上げ及び立ち下げ日 部分は操業停止 部分は保守点検等による操業停止