

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定結果を得られた年月日及び測定の結果



(1号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)			
	測定年月日	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 ppm	最少 ppm	平均 ppm
R5/3/1	水									
3/2	木									
3/3	金									
3/4	土									
3/5	日									
3/6	月									
3/7	火	906	860	882	186	185	185	36	14	24
3/8	水	927	821	887	186	184	185	56	12	27
3/9	木	909	816	868	186	184	185	45	14	25
3/10	金									
3/11	土									
3/12	日									
3/13	月									
3/14	火	961	830	868	186	185	185	54	14	31
3/15	水	914	816	859	185	184	185	87	20	44
3/16	木	919	824	865	186	184	185	42	14	27
3/17	金	903	841	865	186	183	185	46	12	25
3/18	土									
3/19	日									
3/20	月									
3/21	火	932	855	880	186	184	185	42	9	20
3/22	水	892	821	864	186	184	185	23	9	16
3/23	木	912	846	876	186	184	185	29	9	16
3/24	金	965	861	887	186	184	185	39	8	19
3/25	土									
3/26	日									
3/27	月									
3/28	火	960	868	899	186	184	185	39	13	23
3/29	水	938	876	903	185	184	185	43	9	20
3/30	木	965	877	932	185	184	185	39	6	15
3/31	金									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

※  部分は立ち上げ及び立ち下げ日 部分は休日 部分は保守点検等による操業停止

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定結果を得られた年月日及び測定の結果



(2号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)			
	測定年月日	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 ppm	最少 ppm	平均 ppm
R5/3/1	水	1056	836	922	186	184	186	31	8	14
3/2	木	974	807	896	186	185	186	32	9	15
3/3	金									
3/4	土									
3/5	日									
3/6	月									
3/7	火	925	858	882	186	185	186	30	10	14
3/8	水	959	860	891	186	185	186	37	10	15
3/9	木	954	846	884	186	185	186	47	8	17
3/10	金									
3/11	土									
3/12	日									
3/13	月									
3/14	火	951	854	886	186	185	186	18	10	12
3/15	水	972	837	914	186	185	186	18	8	13
3/16	木	973	837	905	186	185	186	23	9	14
3/17	金	970	686	911	186	180	185	27	10	13
3/18	土									
3/19	日									
3/20	月									
3/21	火	987	877	928	186	185	186	19	8	11
3/22	水	962	865	912	186	185	186	15	8	12
3/23	木	993	858	913	186	185	186	14	8	11
3/24	金	998	888	940	187	185	186	14	7	10
3/25	土									
3/26	日									
3/27	月									
3/28	火	1,014	897	946	186	183	185	13	6	10
3/29	水	989	906	956	186	184	186	19	8	11
3/30	木	1,036	897	961	186	185	186	13	5	9
3/31	金									

(※1)規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2)規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3)規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

※  部分は立ち上げ及び立ち下げ日 部分は操業停止 部分は保守点検等による操業停止