

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定結果を得られた年月日及び測定の結果



(1号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)			
	測定年月日	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 ppm	最少 ppm	平均 ppm
R5/4/1 土										
4/2 日										
4/3 月										
4/4 火	963	857	905	185	184	185	27	8	15	
4/5 水	1,008	852	910	186	185	185	33	7	14	
4/6 木	964	834	906	186	184	185	27	7	16	
4/7 金	946	838	885	186	184	185	40	11	27	
4/8 土										
4/9 日										
4/10 月										
4/11 火	936	860	881	186	184	185	47	11	22	
4/12 水	933	854	887	186	184	185	39	10	18	
4/13 木	942	848	892	186	184	185	46	11	25	
4/14 金	930	840	879	186	184	185	46	13	27	
4/15 土										
4/16 日										
4/17 月										
4/18 火	930	819	870	186	184	185	53	13	29	
4/19 水	937	838	890	186	184	185	44	12	23	
4/20 木	942	822	897	186	184	185	51	13	27	
4/21 金	950	858	901	186	184	185	40	12	22	
4/22 土										
4/23 日										
4/24 月										
4/25 火	900	844	864	186	184	185	42	10	19	
4/26 水	955	858	878	186	184	185	52	10	21	
4/27 木	947	848	876	186	184	185	48	9	25	
4/28 金										
4/29 土										
4/30 日										

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

※  部分は立ち上げ及び立ち下げ日 部分は休日 部分は保守点検等による操業停止

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定結果を得られた年月日及び測定の結果




(2号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)			
	測定年月日	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 ppm	最少 ppm	平均 ppm
R5/4/1 土										
4/2 日										
4/3 月										
4/4 火	982	929	949	186	185	185	11	7	9	
4/5 水	998	904	958	186	185	186	15	6	9	
4/6 木	978	897	955	186	185	185	13	8	10	
4/7 金	966	885	925	186	185	186	14	9	11	
4/8 土										
4/9 日										
4/10 月										
4/11 火	960	867	916	186	185	186	14	9	11	
4/12 水	970	857	931	186	185	186	15	7	10	
4/13 木	971	904	947	186	185	185	10	7	8	
4/14 金	975	886	948	186	185	186	35	8	11	
4/15 土										
4/16 日										
4/17 月										
4/18 火	956	870	923	186	185	186	13	9	10	
4/19 水	974	907	938	186	185	186	12	8	10	
4/20 木	983	896	945	186	185	186	12	7	9	
4/21 金	966	851	930	186	185	186	14	8	11	
4/22 土										
4/23 日										
4/24 月										
4/25 火	928	854	886	186	185	186	14	9	12	
4/26 水	949	857	896	186	185	186	17	9	12	
4/27 木	961	843	905	186	185	186	17	7	11	
4/28 金										
4/29 土										
4/30 日										

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

※  部分は立ち上げ及び立ち下げ日 部分は操業停止 部分は保守点検等による操業停止