

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定結果の得られた年月日及び測定の結果



(1号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	測定年月日	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 ppm	最少 ppm
R5/6/1 木	965	854	887	186	184	185	47	7	22
6/2 金									
6/3 土									
6/4 日									
6/5 月									
6/6 火									
6/7 水									
6/8 木									
6/9 金									
6/10 土									
6/11 日									
6/12 月									
6/13 火	900	844	865	186	184	185	80	12	30
6/14 水	893	841	871	186	184	185	61	17	38
6/15 木	892	837	859	186	185	185	64	13	36
6/16 金									
6/17 土									
6/18 日									
6/19 月									
6/20 火	889	813	857	186	184	185	100	24	47
6/21 水	900	833	867	186	184	185	53	22	38
6/22 木	896	844	870	186	184	185	63	11	29
6/23 金									
6/24 土									
6/25 日									
6/26 月									
6/27 火	894	845	866	186	181	186	61	14	35
6/28 水	900	839	865	186	184	185	66	16	37
6/29 木	890	840	864	186	184	185	64	17	37
6/30 金									

(※1)規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2)規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3)規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

※  部分は立ち上げ及び立ち下げ日 部分は休日 部分は保守点検等による操業停止

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定結果を得られた年月日及び測定の結果



(2号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	測定年月日	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 ppm	最少 ppm
R5/6/1 木	912	860	888	186	185	185	11	8	10
6/2 金									
6/3 土									
6/4 日									
6/5 月									
6/6 火									
6/7 水	925	863	885	186	185	186	12	9	11
6/8 木	948	860	880	186	185	186	14	9	11
6/9 金									
6/10 土									
6/11 日									
6/12 月									
6/13 火	922	853	881	186	185	186	15	7	10
6/14 水	932	864	897	186	185	186	12	6	9
6/15 木	915	862	879	186	185	186	11	9	10
6/16 金									
6/17 土									
6/18 日									
6/19 月									
6/20 火	927	862	892	186	185	186	11	9	9
6/21 水	912	814	843	186	185	186	11	8	10
6/22 木	931	858	888	187	184	186	12	8	10
6/23 金									
6/24 土									
6/25 日									
6/26 月									
6/27 火	892	861	872	186	185	185	11	8	10
6/28 水	922	854	875	186	185	185	16	8	10
6/29 木	942	858	880	186	185	186	11	9	10
6/30 金									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

※  部分は立ち上げ及び立ち下げ日 部分は操業停止 部分は保守点検等による操業停止