

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定結果の得られた年月日及び測定の結果



(1号炉)

測定項目 測定年月日	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)		
	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 ppm	最少 ppm	平均 ppm
R5/9/1 金									
9/2 土									
9/3 日									
9/4 月									
9/5 火									
9/6 水	888	853	867	186	184	185	78	11	33
9/7 木	887	851	865	186	184	185	61	12	26
9/8 金									
9/9 土									
9/10 日									
9/11 月									
9/12 火	874	831	865	186	184	185	86	8	31
9/13 水	879	857	867	186	184	185	52	12	30
9/14 木	894	851	867	188	183	185	69	13	38
9/15 金									
9/16 土									
9/17 日									
9/18 月									
9/19 火	885	841	861	186	184	185	72	9	34
9/20 水	884	849	862	186	184	185	86	13	37
9/21 木	870	830	856	186	184	185	74	11	32
9/22 金									
9/23 土									
9/24 日									
9/25 月									
9/26 火	887	838	858	187	183	185	83	10	40
9/27 水	874	833	854	186	184	185	104	14	43
9/28 木	878	807	852	186	184	185	72	17	37
9/29 金									
9/30 土									

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

※  部分は立ち上げ及び立ち下げ日 部分は休日 部分は保守点検等による操業停止

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定結果を得られた年月日及び測定の結果




(2号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)			
	測定年月日	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 ppm	最少 ppm	平均 ppm
R5/9/1 金										
9/2 土										
9/3 日										
9/4 月										
9/5 火										
9/6 水	897	859	875	186	185	185	13	10	11	
9/7 木	891	860	868	187	185	185	12	10	11	
9/8 金										
9/9 土										
9/10 日										
9/11 月										
9/12 火	891	819	845	186	184	185	12	8	10	
9/13 水	940	834	872	186	185	186	10	8	9	
9/14 木	918	861	885	187	185	186	12	9	10	
9/15 金										
9/16 土										
9/17 日										
9/18 月										
9/19 火	906	863	878	186	185	185	10	8	9	
9/20 水	923	863	878	186	185	185	11	8	10	
9/21 木	925	860	885	187	185	185	12	8	10	
9/22 金										
9/23 土										
9/24 日										
9/25 月										
9/26 火	929	861	883	186	185	186	11	9	10	
9/27 水	933	862	887	186	185	185	11	9	10	
9/28 木	939	863	889	186	185	185	12	8	11	
9/29 金										
9/30 土										

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

※  部分は立ち上げ及び立ち下げ日 部分は操業停止 部分は保守点検等による操業停止