

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定結果の得られた年月日及び測定の結果



(1号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)			
	測定年月日	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 ppm	最少 ppm	平均 ppm
R5/11/1	水	850	825	834	186	184	185	62	12	32
11/2	木	847	825	833	186	184	185	73	14	32
11/3	金									
11/4	土									
11/5	日									
11/6	月									
11/7	火									
11/8	水									
11/9	木									
11/10	金									
11/11	土									
11/12	日									
11/13	月									
11/14	火									
11/15	水	974	849	907	187	181	184	90	12	36
11/16	木	901	830	856	186	183	185	62	16	33
11/17	金									
11/18	土									
11/19	日									
11/20	月									
11/21	火	852	844	848	185	182	184	64	13	23
11/22	水	862	781	845	185	177	184	68	12	33
11/23	木	873	832	849	185	182	184	71	10	42
11/24	金									
11/25	土									
11/26	日									
11/27	月									
11/28	火	866	821	851	185	184	185	114	17	45
11/29	水	888	840	858	185	184	185	106	14	45
11/30	木	883	800	855	185	184	185	129	11	40

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

※  部分は立ち上げ及び立ち下げ日 部分は休日 部分は保守点検等による操業停止

規則第4条の5第1項第2号ト、リ及びヲの規定による測定結果を得られた年月日及び測定の結果



(2号炉)

測定項目	規則第4条の5第1項第2号ト(※1)			規則第4条の5第1項第2号リ(※2)			規則第4条の5第1項第2号ヲ(※3)			
	測定年月日	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 °C	最少 °C	平均 °C	最大 ppm	最少 ppm	平均 ppm
R5/11/1	水	921	808	874	186	185	186	21	9	12
11/2	木	929	842	879	187	185	186	13	9	11
11/3	金									
11/4	土									
11/5	日									
11/6	月									
11/7	火									
11/8	水									
11/9	木									
11/10	金									
11/11	土									
11/12	日									
11/13	月									
11/14	火									
11/15	水	920	859	889	187	182	184	10	8	9
11/16	木	921	870	899	185	181	184	11	8	9
11/17	金									
11/18	土									
11/19	日									
11/20	月									
11/21	火	919	862	877	184	177	180	12	7	10
11/22	水	910	859	888	184	170	180	12	8	10
11/23	木	910	853	879	185	174	182	12	7	10
11/24	金									
11/25	土									
11/26	日									
11/27	月									
11/28	火	894	856	872	185	184	185	12	8	10
11/29	水	928	861	888	185	180	184	14	8	10
11/30	木	926	853	889	185	179	183	13	7	9

(※1) 規則第4条の5第1項第2号ト……燃焼室中の燃焼ガスの温度

(※2) 規則第4条の5第1項第2号リ……集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(※3) 規則第4条の5第1項第2号ヲ……煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

※  部分は立ち上げ及び立ち下げ日 部分は操業停止 部分は保守点検等による操業停止