

## 令和5年度焼却施設の維持管理に関する記録

仲善クリーンセンター

## 1 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

種類		可燃ごみ(家庭系一般廃棄物及び事業系一般廃棄物)												
区分	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度計
1号炉焼却量	t	652.84	654.01	486.32	644.92	509.99	564.40	594.36	414.31	599.55	623.63	153.08	415.91	6,313.32
2号炉焼却量	t	616.81	475.33	647.25	691.69	525.08	555.46	597.52	430.10	634.38	697.98	466.63	626.27	6,964.50
合計焼却量	t	1,269.65	1,129.34	1,133.57	1,336.61	1,035.07	1,119.86	1,191.88	844.41	1,233.93	1,321.61	619.71	1,042.18	13,277.82

## 2 燃焼室中の燃焼ガスの温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

区分	単位	法定基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	
燃焼室中燃焼ガス温度*1	1号炉	℃	800℃	888	868	867	866	867	861	850	854	869	866	856	865	864.8
	2号炉	℃	以上	930	889	880	878	878	877	873	883	885	879	892	891	886.3
集じん器流入ガス温度*2	1号炉	℃	200℃	185	185	185	185	185	185	185	185	183	184	184	184.7	
	2号炉	℃	以下	186	186	186	185	185	185	186	183	185	183	185	184.8	
排ガス中一酸化炭素濃度*3	1号炉	volppm	100	22.0	23.6	34.9	27.8	27.8	34.6	34.7	36.1	30.4	28.0	33.0	29.6	
	2号炉	volppm	以下	10.3	11.6	10.0	10.3	10.3	10.1	10.8	10.0	10.6	10.7	10.8	10.3	10.5
備考		測定結果数値については、運転稼働中における公害監視装置での連続測定データ解析による月平均値														

測定位置：\*1燃焼室出口 \*2集じん器入口 \*3集じん器出口 別紙「仲善クリーンセンター焼却施設維持管理状況測定場所」参照のこと

## 【用語解説】

volppm(ボリューム・パーツ・パー・ミリオン)は、100万分のいくらかであるという割合を示す単位。

主に気体中の体積濃度を表すために用いられる。「volum parts per million」の頭文字をとったもので、100万分の1の意。

## 3 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った年月日

区分	1号炉								2号炉							
冷却設備 (ガス冷却室・空気予熱器等)	6/5	8/28	11/6	2/12					5/22	8/28	11/6	2/12				
排ガス処理設備 (集じん器)	通常運転時に適時実施								通常運転時に適時実施							

## 4 排ガス中のダイオキシン類の濃度(1回/年以上測定)

区分	法定基準値	単位	1号炉	2号炉
排ガスの採取年月日			令和5年9月14日	令和5年9月15日
結果の得られた年月日			令和5年10月17日	令和5年10月17日
ダイオキシン類濃度	10	ng-TEQ/m <sup>3</sup>	0.054	0.00067

採取位置：集じん器出口 別紙「仲善クリーンセンター焼却施設維持管理状況測定場所」参照のこと

## 【用語解説】

1ng(ナノグラム)…10億分の1グラム

TEQ…ダイオキシン類の量を、最も毒性の強い2,3,7,8-一四塩化ジベンゾパラジオキシン類の毒性等量に換算した量として表した符号

## 5 ばい煙量・ばい煙濃度(1回/6ヶ月以上測定)及び全水銀濃度(1回/4ヶ月以上測定)

区分	法定基準値	単位	1号炉				2号炉			
			1回目 (ばい煙・水銀)	2回目 (水銀)	3回目 (ばい煙)	4回目 (水銀)	1回目 (ばい煙・水銀)	2回目 (水銀)	3回目 (ばい煙)	4回目 (水銀)
排ガスの採取年月日			令和5年5月12日	令和5年9月22日	令和5年11月29日	令和6年1月12日	令和5年5月12日	令和5年9月22日	令和5年11月29日	令和6年1月12日
結果の得られた年月日			令和5年7月12日	令和5年10月23日	令和5年12月22日	令和6年2月2日	令和5年7月12日	令和5年10月23日	令和5年12月22日	令和6年2月2日
ばいじんの量	0.25	g/m <sup>3</sup>	0.003未満	—	0.003未満	—	0.003未満	—	0.003未満	—
硫黄酸化物濃度	3,686	volppm	1未満	—	1未満	—	1未満	—	1未満	—
窒素酸化物濃度	250	volppm	63	—	59	—	67	—	51	—
塩化水素濃度	430	volppm	2未満	—	3未満	—	3未満	—	3未満	—
全水銀	50	μg/m <sup>3</sup>	0.27	0.38	—	1.9	0.37	1.3	—	0.73

採取位置：集じん器出口 別紙「仲善クリーンセンター焼却施設維持管理状況測定場所」参照のこと